



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110 тел/факс: 3-37-47,
e-mail: ond.kukmor@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 113/1/86

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Радуга» г. Кукмор» Кукморского
муниципального района Республики Татарстан, юридический адрес: РТ,
Кукморский район, г. Кукмор пер. Рабочий д.4А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Яппарова Нурфата
Габдрахмановича № 113 от 11.08.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 13 ч. 00 мин. «17» августа 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «24» августа 2021 г.,
старшим дознавателем межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан Каримуллин Фархадом
Фариловичем;

инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан Шафигуллиным Фаизом Минефаилевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: муниципальной бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Радуга» г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу РТ, Кукморский район, г. Кукмор пер. Рабочий д.4А.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Радуга» г. Кукмор» Каюмова Лилия Иосифовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения Группа помещений (прачечная, пищеблок) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	В группе помещений (прачечная, пищеблок) отсутствует устройство для самозакрывания дверей	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ	30.10.2021	
2.	Не проводилась проверка огнезащитной пропитки деревянных конструкций элементов кровли чердачного помещения не реже 1 раз в год	п.13 Правила противопожарного режима в РФ	30.05.2022	
3.	В группе помещений (гардеробная 2 мл. группы) отсутствуют пожарные извещатели	ч.4 ст.4. Федерального закона 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 Приложение А(обязательное)	30.05.2022	
4.	В гардеробной №1 отсутствует 1 извещатель пожарный	ч.4 ст.4. Федерального закона 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П 13.3.2 СП 5.13130.2009	30.05.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший дознаватель МОНД и ПР по
Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан
Каримуллин Ф.Ф

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

Инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и
Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан Шафигуллин Ф.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

“ 24 ” августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

Валерураушев
(должность)

Касенова А. В.
(фамилия, инициалы)

“ ” 20 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.