

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №6 “РАДУГА” г. КУКМОР

**Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

во исполнение предписания № 113/1/86 от 24.08.2021г.

на 23.05.2022г.

№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнение
2	Не проводилась проверка огнезащитной пропитки деревянных конструкций элементов кровли чердачного помещения не реже 1 раз в год	30.05.2022	Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций элементов чердачных помещений в здании 27.04.2022г. Приложение приемо-сдаточный акт выполненных огнезащитных работ.

Заведующий:



Л.И.Каюмова