

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности по Лаишевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Горького, 41, г. Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378)2-49-30

Акт № 1/21
по результатам рассмотрения заявления

«20» января 2016 года

11 ч. 00 мин.

г. Лаишево

Главный государственный инспектор по Лаишевскому муниципальному району по пожарному надзору – начальник ОНД по Лаишевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Фомин Егор Владимирович в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «20» января 2016 года проведено обследование документов объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Большекабанский детский сад «Ладушки» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624007908, расположенного по адресу: 422623, Республика Татарстан, Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Молодежная, дом 57.

При обследовании совместно с заведующим МБДОУ Большекабанский детский сад «Ладушки» Лаишевского муниципального района РТ Намовой Мариной Викторовной по результатам, которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Большекабанский детский сад «Ладушки» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан располагается в 2-х этажном здании. Функциональное назначение Ф 1.1. Здание 2-й степени огнестойкости.

Отопление водяное от индивидуальной газовой котельной. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Объект оборудован пожарной сигнализацией, система оповещения и эвакуации людей при пожаре 2-го типа. На объекте смонтирована беспроводная система передачи данных о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в ОНД по Лаишевскому муниципальному району 17.09.2015г. регистрационный номер 92 234 812-ТО-00192. Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственные лица прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.

1) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Замечаний не выявлено	

С Актом обследования ознакомлен:

Заведующий МБДОУ Большекабанским детским садом «Ладушки»
Лаишевского муниципального района РТ
Наумова М.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица.

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;

фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



(Подпись)



« 20 » января 2016г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий МБДОУ Большекабанским детским садом «Ладушки»
Лаишевского муниципального района РТ
Наумова М.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица.

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы

индивидуального предпринимателя, владельца собственности,

имущества и т.п. (гражданина)



(Подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности


« 20 » января 2016г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор Лаишевского района
по пожарному надзору – начальник ОНД по Лаишевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ майор внутренней службы

Фомин Егор Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20 » января 2016г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору