

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Лаишевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Горького,41, 422610,(84378) 2-49-30

Предписание N 58/1/1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ГАБИШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД "ОДУВАНЧИК" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН
1624003759**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Лаишевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Главного Государственного
инспектора по пожарному надзору по Лаишевскому муниципальному району) подполковника
внутренней службы Фомина Е. В. №58 от 30 июля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "02" августа 2018 г. с 14 часов
00 минут до 15 часов 00 минут проведена проверка начальником ОНДиПР по Лаишевскому
муниципальному району УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике
Татарстан, подполковником внутренней службы Фоминым Егором Владимировичем, МБДОУ
Габишевский детский сад «Одуванчик» Лаишевского муниципального района РТ, Республика
Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево, ул. Ленинская, д.7а.

совместно с заведующий Макеева Евгения Ивановна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не предоставлены сертификаты пожарной опасности на линолеум, постеленный во всех коридорах детского сада (пути эвакуации) - не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе	СНиП 21.01.97* п. 6.25*; СП 1.13130.2009 «системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п.4.3.2	01.06.2019	
2	Во всех группах детского сада отсутствуют вторые эвакуационные выходы, ведущие из групповой	СП 1.13130.2009 «системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.06.2019	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ячейки непосредственно на улицу, через выходы на первых этажах и по металлическим лестничным клеткам со второго этажа	выходы, п.5.2.12) – «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением»;		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району
УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
Фомин Е. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"02" 2016 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

"02" 2016 г.
 (подпись)
 Муниципальный район
 Лаишевский район
 Республики Татарстан

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.