

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Горького,41, 422610,(84378) 2-49-30

Предписание N 46/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИМЕНЬКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КАРЛЫГАЧ" ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624004978**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ (Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по Лаишевскому муниципальному району) подполковника внутренней службы Фомина Е.В. №46 от 29 июля 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "07" августа 2019 г. с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут проведена проверка начальником ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан, подполковником внутренней службы Фоминым Егором Владимировичем, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНЬКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «КАРЛЫГАЧ» ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624004978, расположенного по адресу: 422615, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЛАИШЕВСКИЙ, СЕЛО ИМЕНЬКОВО, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 17 А.

совместно с И.О. заведующей Казиханова Гульшат Мухамедовна ✓ 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В связи с изменениями нормативных документов по пожарной безопасности, а также внесение изменений в наименование учреждения необходимо внести изменения и предоставить декларацию пожарной безопасности	(Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64). (п.7. Декларация пожарной безопасности)	01.08.2020	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности – ПРИКАЗ МЧС России от 24 февраля 2009 года N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»);		
2	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.24);	01.08.2020	
3 ✓	Не предоставлены документы по проведению проверки качества огнезащитной обработки чердачного помещения объекта «Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год»	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.21);	01.08.2020	
4 ✓	Не пройдено обучение по программе пожарно-технический минимум ответственных за пожарную безопасность «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.3);	01.08.2020	
5	Не предоставлен акт проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения «Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов»	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.55);	01.08.2020	
6	На здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения «указатели должны быть с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения»	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.55);	01.08.2020	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	эксплуатация электрического удлинителя без контура заземления, согласно инструкции завода изготовителя на электрическое оборудование (холодильник, чайник и др.) эксплуатация электрических приборов должна осуществляться только при наличии контура заземления, во избежание накопления статического электричества «п.42. Запрещается: з) включать удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов».	режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.42, подп.3);		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району
УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
 Фомин Е. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"27" 01 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

"27" 01 2013 г.

И.О. Зобуев, Курбанов Т.М.
 (должность, фамилия, инициалы)

