

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан
(наименование органа государственного надзора)
ул. Агадуллина, 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250, (85595) 7-41-52
fgpn_lenmr@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 103
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

"Детский сад 17 г. Лениногорска" муниципального образования

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по Лениногорскому
муниципальному району РТ по пожарному надзору подполковника внутренней
службы А.З. Зарипова № 103 от 12.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 14 ч. 00 мин. « 15 » июля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. « 30 » июля 2021 г.,
майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равилевичем –
государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ -
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №17 г.
Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный
район" Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул.
Гагарина, 52

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Заведующей МБДОУ "Детский сад №17 г. Лениногорска" МО «ЛМР»
РТ Гараевой И.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Допускается размещать мебель на путях эвакуации 1-го этажа.	подпункт (б) пункта 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07. 2022г.	
2. ✓	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07. 2022г.	
3.	Допускаются лица к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (инструктажи); обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется не по программам противопожарного инструктажа; порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены	Пункт 3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07. 2022г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.			
4. ✓	Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях лестничных клеток.	пункт 24 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022г.	
5.	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении кухни.	подпункт (а) пункта 36 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022г.	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Лениногорскому
муниципальному району Республики Татарстан,
Вильданов Дамир Равилович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“ 30 ” июля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Соведующий
(должность)

В.В. Герасов
(фамилия, инициалы)

“ 30 ” июля 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.