

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное Управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

**ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088**

**телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mchs.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Лениногорскому муниципальному району**

(наименование органа надзорной деятельности)

**Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, т. (85595) 2-74-25**

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 21/1/21**

**по устранению нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**"Детский сад комбинированного вида №18 г. Лениногорска"**

**муниципального образования**

**"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа НД)

№ 21 от « 03 » февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. « 11 » февраля 2020г. по 16 ч. 00 мин. « 20 » февраля 2020 г. проведена проверка

**Старшим инспектором отдела надзорной деятельности по ЛМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равилевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку.)

**МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №18 г. Лениногорска" МО «ЛМР» РТ, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Шашина, 27**

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №18 г. Лениногорска" МО «ЛМР» РТ Арсланова Рузалия Зайнутдиновна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
21/1/21	Не организовано проверяемым лицом прохождения работниками обучения по программам пожарно-	п. 3 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021г.	

	технического минимума.			
21/1/2 1	Проверяемым лицом не проводятся эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы ведущей на чердачное помещение с составлением соответствующего протокола испытания.	п. 24 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	01.02.2021г.	
21/1/2 1	Расположенные на втором этаже две групповые ячейки с одновременным пребыванием более 10 человек в каждой, не обеспечены вторыми эвакуационными выходами.	ст. 4 -6, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., Приказ Росстандарта от 03.06.2019 года №1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.02.2021г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД по ЛМР**

**УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ**

**майор внутренней службы**

**Вильданов Дамир Равилевич**

(должность, фамилия, инициалы инспектора надзорной деятельности)



М.И.И.\*

«20» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)



  
(должность, фамилия, инициалы)

«20» февраля 2020 г.

\* - место личной печати инспектора ОНД