

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главное Управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088

телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Лениногорскому муниципальному району

(наименование органа надзорной деятельности)

Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, т. (85595) 2-74-25

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/1-3

**по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад общеразвивающего вида №20 г. Лениногорска"

муниципального образования

"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа НД)

№ **22** от « **31** » **января** **2018** года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч. **00** мин. « **13** » **февраля** **2018**г. по **15** ч. **00** мин. « **15** » **февраля** **2018** г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и ПР по ЛМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равилевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку,)

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №20 г. Лениногорска" МО «ЛМР» РТ, Республика Татарстан, г. Лениногорск ул. Ленинградская, 73а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Заведующей МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №20 г. Лениногорска" МО «ЛМР» РТ Тархановой В.А.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
22/1/1-1	Не все помещения на первом этаже защищены автоматической пожарной сигнализацией.	Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)». п. 4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);	01.02.2019г.	

		- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.		
22/ 1/1 -2	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год с составлением протокола проверки.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.02. 2019г.	
22/ 1/1 -3	Электропроводка в хозяйственных помещениях с видимыми нарушениями изоляции.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» п. 42 п.п. а Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	01.02. 2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД по ЛМР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы
Вильданов Дамир Равилевич**

(должность, фамилия, инициалы
инспектора надзорной деятельности)

«15» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)
(подпись)

«15» февраля 2018 г.



(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати инспектора ОНД