

**ПРЕДПИСАНИЕ № 748/25-п/в**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и в области защиты прав потребителей**

« 30 » марта

20 18 г.

г.Лениногорск

**Предписание выдается на основании:**

- ✓  пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- ✓  пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения плановой выездной проверки МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 22 Г.ЛЕНИНОГОРСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН по распоряжению (приказу) заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) о проведении плановой выездной проверки № 748/25-п/в от 21.02.2018г.

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 22 Г.ЛЕНИНОГОРСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, юридический и фактический адрес: 423254, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЛЕНИНОГОРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК, УЛИЦА КРУПСКОЙ, ДОМ № 6 А, СТРОЕНИЕ 1, 2

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения)

**Выявлены:**

- ✓  нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам).
- ✓  С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Обеспечить в буфетной дошкольного учреждения в ванне для ополаскивания столовой посуды гибкий шланг с душевой насадкой	Требования ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с дополнениями и изменениями; п.13.14 СанПиН 2.4.5.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	До 01.08.2018г.
2	Довести уровни освещенности в соответствие требованиям нормативных документов в центре раздевальной 1-ой младшей группы, в центре раздевальной и на рабочем месте у раковины № 1 в буфетной 2-ой младшей группы, в центре раздевальной и на рабочем месте у раковины № 1 в буфетной подготовительной группы, на рабочем месте у раковины № 1 в буфетной средней группы, на рабочем месте у стола для сырых продуктов на пищеблоке	Требования ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с дополнениями и изменениями; таблица 2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	До 01.08.2018г.
3	Довести уровни относительной влажности воздуха в помещениях в соответствие требованиям нормативных документов в игровой, приемной 1-ой младшей группы, в игровой подготовительной группы, в игровой средней группы	Требования ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с дополнениями и изменениями; п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных	До 01.08.2018г.

		учреждений»	
	Провести необходимые инженерно-технические мероприятия в помещениях учреждения, а именно плотно пригнать дверь запасного выхода в спортивном зале, контейнер для вывоза ТБО оснастить крышкой, дератизационные обработки проводить на всех фактических площадях объекта ✓	Требования ст.11, ст. 24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с дополнениями и изменениями; п.п. 3.3, 3.8, 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»	До 01.05.2019г.
5	Обеспечить проведение лабораторного подтверждения безопасности завезенного песка, а именно по санитарно – химическим, микробиологическим, радиологическим показателям ✓	Требования ч.1 ст.28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. п. 3.15, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	До 01.08.2018г.
6	Обеспечить в буфетных всех групп смесители с гибким шлангом, оборудованный душевой насадкой для ополаскивания посуды	Требования ст. 11, ч. 1 ст.28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.п. 13.6, 13.10, 13.14, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	До 01.08.2018г.
7	Обеспечить туалетные подготовительной, старшей и средней групп достаточным количеством унитазов и раковин ✓	Требования ст.11, ст.24 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	До 01.05.2019г.
8	Оборудовать на пищеблоке моечные ванны, являющиеся источниками выделения влаги и электрическая плита, являющаяся источником выделения тепла, локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения (вытяжной зонт) ✓	Требования ст.ст. 11, 17, 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.4, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных	До 01.05.2019г.

9	<p>Обеспечить объемно-планировочные решения в пищеблоке, предусматривающие последовательность (поточность) технологического процесса, исключаящее пересечение сырья и готовых блюд, не подвергающихся дальнейшей тепловой обработке</p>	<p>организаций"</p> <p>Требования ст.11, ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Ф3-52 от 30.03.1999г, п.5.1,п.5.2,п.15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.13.19, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"</p>	<p>До 01.05.2019г.</p>
10	<p>Утвердить примерное двухнедельное меню МБДОУ «Детский сад № 22 г.Ленингорска» МО «ЛМР» РТ в соответствии с требованиями нормативных документов</p>	<p>Требования ст. 11, ч.1 ст.28 Ф3 №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.п. 15.3, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p>	<p>До 01.08.2018г.</p>
11	<p>Обеспечить контроль за качеством предоставляемых услуг горячего питания ООО «Эталон», а именно: выполнение норм питания на одного ребенка по количеству продуктов в граммах: расход продуктов: мяса, кур, макарон</p>	<p>Требования ч. 1 ст.28 Ф3 №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п.15.6, 15.8, 20.1, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p>	<p>До 01.08.2018г.</p>
12	<p>Обеспечить умывальник в процедурной смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков</p>	<p>Требования ст.24, ст.29 Ф3 № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»</p>	<p>До 01.08.2018г.</p>
13	<p>Восстановить твердое покрытие проездов, дорожек к хозяйственным постройкам</p>	<p>Требования ст.ст. 11, 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.21 СанПиН</p>	<p>До 01.05.2019г.</p>

		2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"	
14	Обеспечить наличие паспортов вентиляционной системы пищеблока, постирочной и документы, подтверждающие ежегодную проверку эффективности работы вентиляционной системы (акты проверки эффективности)	Требования ст.11, ч.1 ст. 24 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.п. 8.1, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"	До 01.05.2019г.
15	Восстановить целостность линолеума во многих помещениях групповых (групповые, коридоры)	Требования ст.11, ч.1 ст.24, ч.1 ст.28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"	До 01.05.2019г.
16	Обеспечить приточно-вытяжную вентиляционную систему в сушильной в постирочном блоке	Требования ст.11,ст. 24 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"	До 01.05.2019г.
17	Предусмотреть в сушильно-гладильном цехе прачечной воздушное душирование на рабочих местах гладильщиц	Требования ст.11,ст. 24 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 3.5. СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня	До 01.05.2019г.

		2010 г. N 65)	
18	Обеспечить выполнение программы производственного контроля в помещениях и сооружениях детского сада в полном объеме, а именно провести лабораторно-инструментальные исследования в помещениях и на территории, предназначенной для пребывания детей в дошкольном учреждении (параметры микроклимата, смывы на бакт. исследования, паразитологические исследования, уровни освещенности)	Требования ст.11, ст.24 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.п. 2.1, 2.3 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.)	До 01.05.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22 Г.ЛЕНИНОГОРСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: 423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Менделеева, д.37

**в срок до: 01.08.2018г., 01.05.2019г.**

**Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:**

- в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.


- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Заместитель начальника  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Татарстан (Татарстан) в  
Альметьевском, Заинском,  
Ленинском, Лениногорском,  
Сармановском районах

(должность лица, вынесшего предписание)



(подпись)

Мухаметшин И.Р.

(фамилия и инициалы)

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «30» марта 2018г. получил «30» марта 2018г.



(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 22  
г. Ленингорска» МО «ЛМР» РТ

**Гирфанова А.З.**

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность,  
фамилия и инициалы работника,

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,  
а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)