



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предиссания	Выявленные обязательные требования пожарной безопасности	пункт(ы) правил, пункта(ов) и положения(ов) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) и наименование (указывается только вывозимые)
31/1/31	приборы сигнализации опломбированы	п. 2.1.5. правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматик. Правила технического содержания»; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	15.03.2019г.	
31/1/31	на объекте не имеется резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных	п. 2.2.7. правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматик. Правила технического содержания»; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от	15.03.2019г.	

		22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	
31/1/31	помещение изолятора медицинского кабинета допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 42 ш. «в» Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.
31/1/31	допускается хранение под лестничным маршем вещей, мебели и других горючих материалов	п. 23 ш. «в» Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.
31/1/31	для установки огнетушителя на стене помещений не применены кронштейны или другие устройства, не уступающие по прочности и надежности крепления кронштейну огнетушителя; отсутствует надлежащая фиксация огнетушителей, безопасность в работе, удобство установки и быстрого извлечения огнетушителя	п. 5.33 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" (принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. N 435-ст) ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	15.03.2019г.

31/1/31	на объекте защиты с массовым пребыванием людей (детский сад) руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты	п. 12 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.	
31/1/31	не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.	
31/1/31	не выполнены требования для обеспечения исправности и работоспособности элементов пожарной автоматики, а также надежности и эффективности функционирования при эксплуатации	п. 1.2.1 правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; п. 61, 63 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6, 42, 46, 53, 83, 84, 103 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	15.03.2019г.	
31/1/31	на объекте не назначен для эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии установки пожарной	п. 1.3.2 правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила	15.03.2019г.	

	автоматики приказом руководители следующий персонал: лицо, ответственное за эксплуатацию установки пожарной автоматики; оперативный (дежурный) персонал для контроля за состоянием установки, а также вызова пожарной охраны и случае возникновения пожара	технического содержания»; п. 61, 63 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	
31/1/31	на объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, отсутствует следующая документация: журнал учёта работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики; график дежурства оперативного (дежурного) персонала; журнал сдачи-приёмки дежурства оперативным персоналом; журнал учёта неисправностей установки; должностная инструкция дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР	п. 1.5.1 правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; п. 61, 63, 64 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом	15.03.2019г.

		регулирующих" от 27.12.2002 N 184-ФЗ		
31/1/31	нет порядковых номеров огнетушителей	п. 475 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.	
31/1/31	при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 33 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.	
31/1/31	руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения обозначение категории по взрывоопасной и пожарной опасности, в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.	
31/1/31	в отношении объекта защиты руководителем (или уполномоченным должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находится объект защиты, не утверждена инструкция с мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	п. 21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.	
31/1/31	подвальная разветвительная коробка допущена к эксплуатации электропроводки с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 пп. «а» Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.	

31/1/31	в коллективный договор (соглашение) не включены вопросы пожарной безопасности	режиме" ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ	15.03.2019г.
31/1/31	учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведётся в специальном журнале произвольной формы.	п. 478 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	15.03.2019г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" лица, виновные в совершении административного, административного или уголовного правонарушения в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
  - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
  - руководители органов местного самоуправления;
  - собственники имущества;
  - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
  - лица, в установленном порядке привлеченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель – государственный инспектор  
по Лениногорскому муниципальному району РТ  
по пожарному надзору Земляков В.Ю.

Генеральный директор  
"16" марта 2018 г.



Предписание для исполнения получил (а):  
Гирфанова Альфия Зедитовна, заведующий Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №22  
г. Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский  
муниципальный район" Республики Татарстан

Генеральный директор

  
"16" марта 2018 г.