

Республика Татарстан
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №22
г. Лениногорска»
муниципального образования
«Лениногорский
муниципальный район»
Республики Татарстан
423250 г. Лениногорск, ул.
Крупской, д 6а
тел. 5-29-79, e-mail:
mdou22leninogorsk@mail.ru

Татарстан Республикасы
Татарстан Республикасы
“Лениногорск муниципаль
районы” муниципаль
берәмлеге муниципаль
бюджет мәктәпкәчә белем бирү
учреждениесе “Лениногорск
шәһәренең 22-нче санлы
балалар бакчасы”
423250 Лениногорск шәһәре
Крупская урамы,
6 нче йорт, тел. 5-29-79, e-mail:
mdou22leninogorsk@mail.ru

Исх. № 31 от 08.04.2019г

В Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)
в Альметьевском, Занском,
Лениногорском, Сармановском районах

В ответ на предписание № 748/25-п/в от 30 марта 2018 г муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан сообщает о принятых мерах по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения со сроком исполнения до 01.05.2019 г.

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	Принятые меры
1	Провести необходимые инженерно-технические мероприятия в помещениях учреждения, а именно: плотно пригнать дверь запасного выхода в спортивном зале, контейнер для вывоза ТБО оснастить крышкой, дератизационные обработки проводить на всех фактических площадях объекта.	Выполнено. Дверь запасного входа отремонтирована. Контейнер оснащен крышкой. Заключен договор на дератизационные обработки с учетом фактических площадей объекта. Копия договора прилагается.
2	Обеспечить наличие паспортов вентиляционной системы пищеблока, постирочной и документы, подтверждающие ежегодную проверку эффективности работы вентиляционной системы (акты проверки эффективности).	Проведена проверка эффективности работы вентиляционной системы. Акт проверки № 469 от 26.10.2018. Паспорт вентиляционной системы будет оформлен после монтажа новой системы вентиляции во время

		капитального ремонта в 2019 г.
3	Обеспечить выполнение программы производственного контроля в помещениях и сооружениях детского сада в полном объеме.	Обеспечено выполнение программы производственного контроля в помещениях и сооружениях детского сада в полном объеме.
4	Обеспечить туалетные подготовительной, старшей и средней групп достаточным количеством унитазов и раковин.	Мероприятия по устранению выявленных нарушений по п.п. №7, 8, 9, 13, 15, 16, 17 предписания будут выполнены в ходе капитального ремонта детского сада,
5	Оборудовать на пищеблоке мочевые ванны, являющиеся источниками выделения влаги и электрические плиты, являющиеся источником выделения тепла локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения (вытяжной зонт).	запланированного на 2019 год. Направлено письмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) о продлении срока исполнения предписания. Гарантийное письмо прилагается.
6	Обеспечить объемно-планировочные решения в пищеблоке, предусматривающие последовательность (поточность) технологического процесса, исключая пересечение сырья и готовых блюд, не подвергающихся дальнейшей тепловой обработке.	
7	Восстановить твердое покрытие проездов, дорожек к хозяйственным постройкам.	
8	Восстановить целостность линолеума во многих помещениях групповых, коридоров.	
9	Обеспечить приточно-вытяжную вентиляционную систему в сушильной в постирочном блоке.	
10	Предусмотреть в сушильно-гладильном цехе прачечной воздушное душирование на рабочих местах гладильниц.	

Заведующий МБДОУ «Детский сад №22»



А.З.Гирфанова