

Республика Татарстан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №23 г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан



Татарстан Республикасы
Татарстан Республикасы
«Лениногорск муниципаль районы
муниципаль берәмлеге “Лениногорск шәһәре 23 нче номерлы гомуми үсеш бирүче балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе

423259 г. Лениногорск, ул. Суворова, д 8
тел. 8 (85595) 5-09-03,
e-mail: leninogorskmdou023@mail.ru

423259 Лениногорск шәһәре
Суворов урамы, 8 нче йорт
тел: 8 (85595) 5-09-03,
e-mail: leninogorskmdou023@mail.ru

Исх. 01-13.35 от 19.08.2021

Государственному инспектору
по Лениногорскому муниципальному району РТ,
старшему инспектору отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Татарстан
Д.Р. Вильданову

от заведующего МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №23»
Е.П. Калимуллиной

Уважаемый Дамир Равилевич!

Согласно Предписанию об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности №104 от 19.07.2021, в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требования пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Предполагаемый срок устранения нарушения	Примечание
1	Размещение мебели у эвакуационного выхода на первом этаже		Нарушение устранено 23.07.2021
2	Отсутствие указателей со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния направление движения к источникам противопожарного водоснабжения	30.06.2022	
3	Не обеспечены средства индивидуальной защиты		

	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного		
4	Неисправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации)		Нарушение устранено 22.07.2021
5	Не обеспечено исправное состояние наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания	30.06.2022	

Заведующий МБДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида №23»

Калимуллина

«Детский сад общеразвивающего вида №23 г. Ленинград»

Е.П. Калимуллина