

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

федеральный государственный пожарный надзор
(отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 7-41-58

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 116/1/116

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №27 г. Лениногорска» муниципального образования
"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «Об утверждении Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре» в период с 21 августа 2020 года по 26 августа 2020 года проведена плановая проверка Ванюковым Дмитрием Аркадьевичем, инспектором – государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №27" г. Лениногорска муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан по адресу: Республики Татарстан, г. Лениногорск, ул. Гагарина, 27А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)


совместно с Султановой Миляушой Марсельевной, заведующий
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №27 г. Лениногорска» муниципального образования
"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписа- ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
116/1/116	Прачечное помещение (помещение глажки) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	«статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ»	02.08.2021г.	
116/1/116	Не представлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора	«часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	02.08.2021г.	
116/1/116	Не обеспечено расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра	«пункт 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	02.08.2021г.	
116/1/116	Не обеспечено надёжное крепление к полу ковров на путях эвакуации	«пункт 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О	02.08.2021г.	

		противопожарном режиме»		
116/1/116	В подвальном помещении хранятся горючие материалы	«подпункт «а» пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	02.08.2021г.	

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку: 

"26" августа 2020 года.

М.Л.П. <*>

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр которого получил(а):
Султанова Миляуша Марсельевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 г. Лениногорска» муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" августа 2020 года.


 (подпись)

Пометка об отказе в совершении подписи для ознакомления с предписанием:

_____ (подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку)

 <*> предписание заверяется (заверяются) печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц).