

Республика Татарстан
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №28
г.Лениногорска» муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»
Республики Татарстан



Татарстан Республикасы
Татарстан Республикасы
“Лениногорск муниципаль
районы” муниципаль мәгариф
бүлегенең бюджет мәктәпкәчә
белем биру учреждениесе
«Лениногорск шәһәренең 28нче
балалар бакчасы»

ИНН 1649007152
ОГРН 1021601977957
423256, Республика Татарстан
г. Лениногорск, ул.Белинского, д.5
тел. 8(85595) 2-63-10
e-mail: dou_gorod28@mail.ru

ИНН 1649007152
ОГРН 1021601977957
423256 Татарстан Республикасы
Лениногорск шәһәре, Белинский урамы,
5 нче а йорт
тел: 8(85595) 2-63-10
e-mail: dou_gorod28@mail.ru

№ 20 от « 18 » августа 2021г.

Старшему инспектору отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району РТ
Вильданову Д.Р.

Отчет

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №28 г. Лениногорска» муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республика Татарстан
**По исполнению предписания Федерального Государственного Пожарного
Надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому району РТ от 30.07.2021г. № 105**

п/п	Вид нарушения обязательных требований ПБ	Мероприятия по устранению нарушений	Подтверждающие документы
1	На объекте защиты отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.	Заявка на приобретение 2х знаков	Контракт на поставку №34 от 17.08.2021г.

2	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1СИЗ на каждого дежурного	Заявка на приобретение Самоспасатель Шанс-Е Контракт на поставку №34 от 17.08.2021г.	Контракт на поставку №34 от 17.08.2021г.
3	На объекте защиты допущено не исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации)	Заменяли датчик «Спецмонтаж»	контракт №28 от 2.01.2021г. ТО пожарной сигнализации на объекте
4	Ограничен свободный доступ к внутреннему пожарному крану №5	Устранили на месте 30.07.2021г.	
5	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	Устранили на месте 30.07.2021г.	
6	На объекте защиты планы эвакуации при пожаре не соответствуют требованиям	Устранили на месте 30.07.2021г.	
7	Допускается хранение горючих материалов в помещении электрощитовой	Устранили на месте 30.07.2021г.	
8	На первом этаже демонтирована дверь в коридоре препятствующая распространению опасных факторов пожара	Письмо-заявка в УО От 18.08.2021г.	Муниципальный контракт на поставку №272 От 30.09.2021г.
9	Под лестничной клеткой допускается хранение горючих материалов	Устранили на месте 30.07.2021г.	



Заведующая МБДОУ №28

Садыкова Л.М.