

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан  
(наименование органа государственного надзора)  
ул. Агадуллина, 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250, (85595) 7-41-52  
fgpn\_lenmr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 105**  
**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

"Детский сад 28 г. Лениногорска" муниципального образования

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по Лениногорскому  
муниципальному району РТ по пожарному надзору подполковника внутренней  
службы А.З. Зарипова № 105 от 13.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 00 мин. « 19 » июля 2021 г. по 15 ч. 00 мин. « 30 » июля 2021 г.,  
майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равиловичем – государственным  
инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ - старшим инспектором  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому  
муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 28 г.  
Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район"  
Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул.  
Белинского, 5

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: И.О. Заведующей МБДОУ "Детский сад №28 г. Лениногорска" МО  
«ЛМР» РТ Батыровой Т.М. Зав. Хоз. Гамирова Ю.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения   | Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения | Отметка об устранении нарушения (подпись) |
|-------|--|---|---------------------------|---|
| 1.    | На объекте защиты отсутствуют указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния направление движения к источникам противопожарного водоснабжения. | пункт 30<br>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".                | 01.07.2022г.              |   |
| 2.    | Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.                                 | пункт 30<br>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"                 | 01.07.2022г.              |   |
| 3.    | На объекте защиты допущено не исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации).   | пункт 54<br>Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"                 | 01.07.2022г.              |   |
| 4.    | Ограничен свободный доступ к внутреннему пожарному крану № 5.  | подпункт е пункта 16<br>Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"     | 01.07.2022г.              |   |
| 5.    | Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в гардеробной.  | подпункт (а) пункта 36<br>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".           | 01.07.2022г.              |   |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения                      | Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены  | Срок устранения нарушения | Отметка об устранении нарушения (подпись) |
|-------|---|--|---------------------------|---|
| 6.    | На объекте защиты планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ.                                     | ст. 4 – 6, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., Приказ Росстандарта от 03.06.2019 года №1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.», п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 01.07.2022г.              |   |
| 7.    | Допускается хранение горючих материалов в помещении электрощитовой.   | подпункт (е) пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".  | 01.07.2022г.              |   |
| 8.    | На первом этаже демонтирована дверь в коридоре препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | подпункт (д) пункта 16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"   | 01.07.2022г.              |   |
| 9.    | Под лестничной клеткой допускается хранение горючих материалов.   | подпункт (к) пункта 16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".  | 01.07.2022г.              |   |

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Лениногорскому  
муниципальному району Республики Татарстан,

Вильданов Дамир Равилевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



М.Л.Ц.

“ 30 ” июля 20 21 г.

**Предписание для исполнения получил:**

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*старший воспитатель*  
(должность)

*П. М. Баймурова*  
(фамилия, инициалы)



30 июля 20 21 г.