

163	возможность свободного открывания запоров на эвакуационных дверях эвакуационных путей.	Постановление - Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» 01.10.2020г.	2020г.	все эвакуационные выходы имели ключи над дверью., так как держать полностью открытыми 10 эвакуационных дверей опасно по правилам антитеррористической безопасности для безопасности жизни и здоровья воспитанников ДОУ, поэтому дополнительно на дверях, которые в течение дня находятся в незапертом на ключ состоянии, 16.10.2019г. установлены щеколды, которые легко открываются из помещений детского сада.
-----	--	---	--------	--

Таким образом, все выявленные нарушения были устранены в срок до 15.11.2019г.

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад №14» *И.И. Загородская*

