



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
(отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району
Республики Татарстан)
ул. Агадуллина, 14, г. Лениногорск, 423250
Телефон: 2-74-25 Факс: 2-74-25

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения по делу №331-2021-0110

"04" августа 2021 г.

г. Лениногорск

Я, государственный инспектор по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору Ванюков Д.А. руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении N 331-2021-0110 в отношении заведующей МБДОУ "Детский сад №14 «Родничёк» г.Лениногорска" МО "ЛМР" РТ.

- (1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;
2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

вынес представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области: Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а именно: Российской Федерации";

- 1) в помещении мясо-рыбного цеха допускается эксплуатация разетки поврежденными: пункт (б) пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- 2) огнетушители следует не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание: пункт 409 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- 3) не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах: пункт 409 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)