

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 2-74-25
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 169/1/169

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 21 г. Лениногорска" муниципального образования
"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан,
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)
государственного инспектора по Лениногорскому муниципальному району
по пожарному надзору N 169
(наименование органа ГПН)

от 26 сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин.
"01" октября 2018 года по 16 час. 00 мин. "26" октября 2018 г. проведена
проверка

старшим дознавателем- государственным инспектор по Лениногорскому
муниципальному району РТ по пожарному надзору, майором внутренней
службы Земляковым Владиславом Юрьевичем, в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 21 г. Лениногорска" муниципального образования
"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан, по адресу:
Республика Татарстан, город Лениногорск, пос. Сельхозтехника, дом 18а,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов
местного самоуправления)

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 21 г. Лениногорска"

муниципального образования "Лениногорский муниципальный район"
Республики Татарстан Фатыховой Гузьяль Задитовной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписа- ния	Перечень нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
169/1/169	1) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	п. 33 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.08.2019г.	
169/1/169	2) приёмно-контрольный прибор пожарной (охранно-пожарной) сигнализации не опломбирован;	п. 2.1.5 правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; п. 61, 63 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6, 42, 46, 54, 83, 84, 103 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом	01.08.2019г.	

		регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ		
169/1/169	3) на объекте не имеется резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных;	п. 2.2.7 правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; п. 61, 63 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6, 42, 46, 54, 83, 84, 103 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	01.08.2019г.	
169/1/169	4) на объекте не разработана Инструкция по эксплуатации применённой установки пожарной автоматики для обслуживающего персонала;	п. 1.1.11 правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; п. 64 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального	01.08.2019г.	

		закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ		
169/1/169	5) для обеспечения безопасности людей при пожарах в здании не определены (не оборудованы) безопасные зоны - помещения (участки помещений) внутри здания и пространство снаружи здания, где исключено воздействие опасных факторов пожара на людей;	п. 5.5 правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	01.08.2019г.	
169/1/169	6) на объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, отсутствует следующая документация: регламент работ; план-график ТО и ППР; журнал учёта работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики; журнал учёта неисправностей установки; должностная инструкция ответственного лица за ТО и ППР; проектная документация на пожарную сигнализацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке;	п. 1.5.1 правил РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; п. 61, 63, 64 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ	01.08.2019г.	
169/1/169	7) в административном складском и общественном помещениях, руководитель	п. 6 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N	01.08.2019г.	

	конструкцией светильника;	противопожарном режиме";		
169/1/169	23) 2 этаж- руководитель организации не организовал перекачку пожарного рукава (не реже 1 раза в год) пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода;	п. 57 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме";	01.08.2019г.	
169/1/169	24) огнетушители (порошковые) расположены не на высоте не более 1,5 метра;	п. 480. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; п. 2.3.4 ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (с Изменением N 1);	01.08.2019г.	
169/1/169	25) для установки огнетушителей на стене помещений не применены кронштейны или другие устройства, не уступающие по прочности и надежности крепления кронштейну огнетушителя; отсутствует надежность фиксации огнетушителей, безопасность в работе, удобство установки и быстрого извлечения огнетушителя;	п. 5.33 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" (принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. N 435-ст) ст. 1, 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ст. 1, 4, 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от	01.08.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель-государственный инспектор
по Лениногорскому муниципальному району РТ
по пожарному надзору Земляков В.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"26" октября 2018 года.



Предписание для исполнения получил (а):

Фатыхова Гузьяль Задитовна заведующий Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21
г.Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский
муниципальный район" Республики Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

"26" октября 2018 года.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

