

Приказ

от 13.01.2025 г.

№ 19

Об обеспечении пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания учреждения и соблюдение противопожарного режима в ДОУ с 09.01.2025 по 31.12.2025 г. заведующего хозяйством – Шарапову А.Ш.
2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений заведующих кабинетами:
Кабинет татарского языка – воспитателя по обуч. тат. языку Зиганшину Ф.К.
Пищеблока и столовой - повара Каюмову О.А.
Прачечной - машиниста по стирке и ремонту спецодежды Мансурову Л.Д.
Спортивного зала, коридоров – уборщика производственных и служебных помещений.
Кабинет заведующего хозяйством, складские помещения – заведующего хозяйством Шарапову А.Ш.
Кабинет кладовщика – Шарапову А.Ш.
Кабинет заведующего – Мингалимову Р.И.
Групповых помещений – воспитателей и младших воспитателей:
Подготовительная группа – Илалову Г.Р., Астафьеву Р.Р., Андержанову Д.С.;
Средняя группа – Сафиуллина Г.М., Зиганшину Ф.К., Богомаз Е.Т.;
Младшая группа – Нуриеву С.М., Матевосян И.Л.
3. Возложить ответственность за пожарную безопасность в ночное время на сторожей: Данилова, А.А., Шарапова М.М., Саримова Р.А.
4. В случае отсутствия в учреждении заведующего и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за эвакуацию воспитанников и персонала на старшего воспитателя Сафиуллину Г.М.
5. Возложить ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий, утренников на ответственного за проведение мероприятия. Вменить в обязанность ответственному проверку путей эвакуации воспитанников при проведении мероприятия.
6. Возложить ответственность за эвакуацию воспитанников из здания в случае возникновения пожара на воспитателей (Астафьеву Р.Р., Илалову Г.Р., Нуриеву С.М., Зиганшину Ф.К.)
7. Ответственному за пожарную безопасность Шарапову А.Ш.:
– осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима в «Детском саду № 9»;
– принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков;

- проводить с работниками инструктажи по пожарной безопасности, согласно установленному порядку, осуществлять ведение соответствующей документации;
- проводить не реже двух раз в год практические занятия по отработке плана эвакуации работников и воспитанников в случае возникновения пожара;
- проверять не реже одного раза в месяц наличие и исправность пожарной сигнализации, средств пожаротушения и телефонной связи;
- проверять не реже одного раза в месяц состояние путей эвакуации из здания, в случае необходимости освобождать их от посторонних предметов;
- проводить не реже 1 раза в 6 месяцев техническое обслуживание и проверку внутренних пожарных кранов с составлением акта;
- проводить не реже 1 раза в год визуальный осмотр наружных пожарных лестниц с составлением акта;
- проверять помещения ДООУ в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- осуществлять контроль своевременного выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в «Детском саду № 9 » в соответствии с указаниями органов Госпожнадзора.

8. Ответственному за пожарную безопасность Шараповой А.Ш. обеспечить:

- оснащение всех помещений детского сада необходимым количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с действующими нормативами;
- дежурный персонал электрическими фонарями в количестве 1 шт.;
- обучение сотрудников правильности использования первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты;
- наличие в каждом помещении на видном месте Инструкции по пожарной безопасности и схем эвакуации;
- наличие указателей путей и схем эвакуации на путях эвакуации;
- не реже одного раза в полугодие проведение занятий с целью отработки и закрепления практических навыков по организации эвакуации обучающихся и сотрудников;

9. Всем сотрудникам Детского сада № 9 после завершения рабочего дня обязательно:

- проверить обесточены ли ТСО и электробытовые приборы, выключен ли свет, закрыты краны и окна;
- обо всех имеющихся замечаниях по работе инженерно-технических систем и систем жизнеобеспечения помещений в письменной форме сообщить заведующей или ответственному за пожарную безопасность

10. Категорически запретить курение в помещениях и на территории детского сада.

11. Воспитателям на занятиях по ОБЖ (ОО социализация) уделить особое внимание вопросам поведения воспитанников в случае возникновения пожара.

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий

Р.И. Мингалимова

С приказом ознакомлены:

1	Андержанова Д.С.	мл.воспит.		
2	Матевосян И.Л.	мл.воспит.		
3	Богомаз Е.Т.	мл.воспит.		
4	Нуриева С.М	воспит		
5	Рахматова В.В.	мл.воспит		
6	Данилов А.А.	сторож		
7	Каюмова О.А.	повар		

8	Шарапов М.М.	сторож		
9	Сафиуллина Г.М.	воспит.		
10	Мансурова Л.Д.	уборщ помещ.		
11	Латыпова О.О.	ст. м/с		
12	Саримов Р.А.	сторож		
13	Шарапова А.Ш.	завед.хоз.		
14	Илалова Г.Р.	воспит.		
15	Астафьева Р.Р.	воспит.		
16	Шарипов А. В.	подсобный		