

**Отдел надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

г. Лениногорск

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 61

по адресу/адресам: Республика Татарстан, г. Лениногорск,  
ул. О. Кошевого, 26

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности по  
Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
№ 61 от 01.04.2015г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида №5 г. Лениногорск» МО ЛМР РТ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

14" 04 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продол. 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Лениногорскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Шохина Юлия Александровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки  
с органами прокуратуры)

лицо (а), проводившее проверку: инспектор ОНД по ЛМР УНД ГУ МЧС России  
по Республике Татарстан Галилеев Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали:

Шохина Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц)  
(лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя  
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке:

ходе проведения проверки:

(заполняется в случае выявления нарушений или требований)



(нормативных) правовых актов):

1. Руководителем организации не обеспечено размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.14).
2. Не установлена дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30, в электрощитовую. (СП.13130.2-09 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 6.8.19).
3. Эксплуатация светильников в подвальном помещении без калнаков рассеватной, предусмотренных конструкцией светильника (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.42в).
4. Эксплуатация электропроводов в подвальном помещении с видимыми нарушениями изоляции. (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.42а).
5. Не обеспечено наличие на дверях в подвальном помещении противопожарных выходов. (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.343).
6. Руководителем организации не обеспечено наличие на двери складского назначения знаков пожарной безопасности. (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.20).
7. Не обеспечено наличие табличек с номерами вызова пожарной охраны. (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.28).
8. В складских, производственных, административных помещениях руководителем организации не обеспечено наличие табличек с номерами вызова пожарной охраны. (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.6).
9. Руководитель организации не обеспечил здание детского сада наличием знаков пожарной безопасности на путях эвакуации. (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.33).
10. В здании детского сада пожарные шкафы выполнены не из листового стали толщиной 1,0 - 1,5 мм. (ФЗ №123 ст. 1,6.151; ФЗ №84 ст.46; НПБ 151-2000 п.4.4).
11. Пожарные шкафы не имеют элементы для опломбирования и фиксации в закрытом положении. (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.57).
12. Не обеспечены перчатки пожарных рукавов. (Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.57).
13. План эвакуации не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, установленным действующими (нормативных) правовых

нарушений не выявлено

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проведенных органами государственного контроля (надзора),

подпись проверяющего)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

подпись уполномоченного представителя



представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Подпись проверяющего: \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Исполнитель 61/1/1-13

Подписи лиц, проводивших проверку:

С.М.Андреев

Актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Ильинская Юлия Викторовна (заведующая)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14" апреля 2015 г.

Ильинская  
подпись:

Заметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное Управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**  
(наименование территориального органа МЧС России)  
**ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088**  
**телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mcbs.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району**  
(наименование органа надзорной деятельности)

**РТ, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, т. 2-74-25**  
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 61/1/1-13**

**по устранению нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-  
ский сад комбинированного вида №5 г. Лениногорск» ЛМР РТ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек-  
тора **Начальника отдела надзорной деятельности по Лениногорскому муници-  
пальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа НД)

№ **61** от «**01**» **апреля 2015** года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период с **10ч. 00** мин. «**14 апреля 2015** г. по **12ч.00** мин. «**14**  
**апреля 2015** г. проведена проверка

**Инспектором отдела надзорной деятельности по ЛМР УНД ГУ МЧС России по РТ**  
**лейтенантом внутренней службы Галилевым Андреем Александровичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку.)

**Муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждения**  
**«Детский сад комбинированного вида №5 г. Лениногорск» ЛМР РТ**

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*Ивановой Юлией Николаевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обя- зательных требова- ний пожарной без- опасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого были нарушены	Срок устра- нения нару- шения обя- зательных требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) и дата нени (указы- вается гов- ритель- ный
1	2	3	4	5
61/1/ 1-13	Руководите- лем организа- ции обеспе- чить разме- щение на ука- занных терри- ториях знаков пожарной безопасности «Курение та-	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопо- жарном режиме» п. 14.</b> Руководитель организации обеспе- чивает выполнение на объекте требований, предусмотрен- ных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по- требления табака". Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и го- рючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых	01.04.2016	



	бака и пользование открытым огнем запрещен	веществ. на пожаро-взрывоопасных и пожароопасных участках. Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".		
61/1/1-13	Установить двери с пределом огнестойкости не менее EI 30	<b>СП 2.131.30.2009 Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты</b> Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.	01.04.2016	
61/1/1-13	Эксплуатация светильников в подвальном помещении без колпаков рассеивателей, предусмотренных конструкцией светильника	<b>(Постановление Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме п.42в)</b> Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.04.2016	
61/1/1-13	Эксплуатация электропроводов в подвальном помещении с видимыми нарушениями изоляции.	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 42а</b> Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	01.04.2016	
61/1/1-13	В помещении склада допущена установка штепсельных розеток.	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 348</b> Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.	01.04.2016	
61/1/1-13	Руководителем организации не обеспечено наличие на двери складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 20</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2016	



	сти.			
61/1/ 1-13	Ковры на путях эвакуации не крепятся к полу.	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 39</b> Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	01.04.2016	
61/1/ 1-13	В складских, производственных, административных помещениях руководителя организации не обеспечено наличие табличек с номерами вызова пожарной охраны	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 6</b> В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	01.04.2016	
61/1/ 1-13	Руководитель организации не обеспечил здание детского сада	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 33</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение	01.04.2016	
	наличием знаков пожарной безопасности на путях эвакуации.	проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).		
61/1/ 1-13	В здании детского сада пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	<b>(ФЗ №123 ст. 1,6,151; ФЗ №84 ст.46; НПБ 151-2000 п.4.4).</b> <b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 57</b> Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строитель-	01.04.2015	



		ным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.		
61/1/1-13	Пожарные шкафы не имеют элементы для опломбирования и фиксации в закрытом положении.	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 57</b> Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	01.04.2015	
61/1/1-13	Не осуществлена перекавка пожарных рукавов	<b>Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 57</b> Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекавку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


**Инспектор ОНД по ЛМР УНД ГУ МЧС России по РТ**  
**лейтенант внутренней службы Галилеев Андрей Александрович\***

(должность, фамилия, инициалы инспектора надзорно-контрольной деятельности)

«16» апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» апреля 2015 г.

\* - место личной печати инспектора ОНД

