



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ул. Белоглазова, д.137а, г. Альметьевск, 423450, тел./факс. (8-8553) 44-12-14, E-mail: almetnadzor@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-18-10/37/88-055

14.04.2015

Заведующей МБДОУ
«Детский сад №5» г. Лениногорска МО
«ЛМР» РТ
423250, РТ, г. Лениногорск, ул.Кошевого, д.26

Начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора - Липатов Александр Иванович; старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Ганеев Ринат Габдулхаевич, государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора Клименко Ольга Александровна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 14.04.2015г. № А-900 (43-18-10/37/88-055), составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5» г. Лениногорска муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан (МБДОУ «Детский сад №5»), зарегистрированного по адресу: 423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 26.

в присутствии: Илюхиной Юлии Никоноровны, заведующей МБДОУ «Детский сад №5».
(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

| № п/п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативно-технического документа | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого не нарушены (не соблюдены) | Сроки устранения нарушений |
|-------|--|--|----------------------------|
| 1. | Отсутствует план мероприятий по экономии потребления электрической энергии. | Нарушение требований п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок. | 01.09.2015 |
| 2. | Отсутствует график (план ППР) очистки светильников наружного (уличного) и внутреннего освещения. | Нарушение требований п. 2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок. | 01.09.2015 |
| 3. | Отсутствует однолинейная схема электроснабжения детского сада. | Нарушение требований п. 1.8.9. Правил технической | 01.09.2015 |

| | | | |
|-----|---|---|---------------------------|
| | | эксплуатации электроустановок потребителей. | |
| 4. | Отсутствует ведомости показаний электросчётчиков. | Нарушение требований п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. | 01.09.2015 |
| 5. | В помещении подвала детского сада установлены лампы накаливания. | Нарушение требований ст. 10. Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ. | 01.09.2015 |
| 6. | Отсутствуют плафоны светильников в помещениях подвала детского сада. | Нарушение требований п. 2.12.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. | 01.09.2015 |
| 7. | На втором этаже, и в подвале детского сада повреждены светильники внутреннего освещения. | Нарушение требований п. 2.12.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. | 01.09.2015 |
| 8. | Не испытаны по нормам эксплуатационных испытаний диэлектрические перчатки. | Нарушение требований п. 1.4.4. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. | 01.09.2015 |
| 9. | Не заземлен металлический щит учёта тепловой энергии. | Нарушение требований п.1.7.51. Правил устройства электроустановок (седьмое издание). | 01.09.2015 |
| 10. | Отсутствуют надписи на лицевых и оборотных сторонах панелей силовых щитов, щитов освещения, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименования, предупреждающие знаки об опасности поражения электрическим током. | Нарушение требований п.п. 2.2.20., 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. | 01.09.2015 |
| 11. | В электрощитовой отсутствуют корпус розетки, и крышки распределительной коробки. | Нарушение требований п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. | 01.09.2015 |
| 12. | В электрощитовой установлены автоматические выключатели с открытыми токоведущими частями. | Нарушение требований п.1.7.49. Правил устройства электроустановок (седьмое издание). | 01.09.2015 |
| 13. | Отсутствует технический паспорт индивидуального теплового пункта (ИТП). | Нарушение требований п. 9.1.5. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | Разработать до 01.09.2015 |
| 14. | Не обеспечена надежная и экономичная работа всего оборудования теплового пункта, | Нарушение требований п. 9.1.52. Правил технической эксплуатации тепловых | Устранить до 01.09.2015 |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | имеются утечки теплоносителя через сальниковую набивку запорной арматуры. | энергоустановок. | |
| 15. | Запорная арматура в ИТП не пронумерована согласно схеме. | Нарушение требований п. 5.2.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | Пронумеровать до 01.09.2015 |
| 16. | Администрацией садика не обеспечивается содержание ИТП в исправном состоянии, потолочное перекрытие теплового пункта протекает. | Нарушение требований п.3.3.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | Провести ремонт перекрытий до 01.09.2015 |
| 17. | Администрацией садика не проводится своевременный ремонт приборов отопления. | Нарушение требований п.9.2.18. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | Провести до начала отопительного периода |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить **в письменной форме в установленные сроки** в Юго-Восточный территориальный отдел Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: РТ, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 137а, но не позднее **02.09.2015г.**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


С предписанием ознакомлен(а) Илюхина Ю.Н.



Ф.И.О. подпись


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

(Ф.И.О. инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лица, вынесшие предписание:

Начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора  Липатов А.И.

Старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора  Ганеев Р.Г.

Государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора  Клименко О.А.

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №5»

Илюхина Ю.Н.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

14.04.2015