

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической деятельности
Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 14
Тел. (85595) 7-41-52

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 88/1/88

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее -
предписание об устранении нарушений)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №5 г. Лениногорска» МО «ЛМР» РТ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)
государственного инспектора по Лениногорскому муниципальному району
по пожарному надзору N 88

(наименование органа ГПН)

от 03 июня 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. "11" июня
2019 г. по 11 ч. 00 мин. "28" июня 2019 г. проведена проверка:

старшим инспектором - государственным инспектор по Лениногорскому
муниципальному району РТ по пожарному надзору майор внутренней
службы Вильданов Дамир Равильевич, Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 г.
Лениногорска» МО «ЛМР» РТ, РТ, г. Лениногорск, улица Кошевого 26.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и
адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Хузиатуллина Г.И. заведующая МБДОУ «Детский сад №5 г.
Лениногорска» МО «ЛМР» Республики Татарстан, Фазлиева С.Р. Зам.
заведующей по хозяйственной части МБДОУ «Детский сад №5 г.
Лениногорска» МО «ЛМР»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие

нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N Предписа- ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнен ии (указывает ся только выполнен ие) |
|-----------------------|---|--|---|--|
| 88/1/88 | Прачечное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией | Федеральный закон от 22 июля 2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ст. 4-6. | 01.06.2020 года | |
| 88/1/88 | В кухонном помещении допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции | пункт 42.а, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» | 01.06.2020 года | |
| 88/1/88 | Отсутствует фиксация самозакрывающихся дверей (доводчики) на лестничной клетке | пункт 36.а, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» | 01.06.2020 года | |
| 88/1/88 | 4. Кладовое помещение не разделено противопожарной дверью. | Федеральный закон от 22 июля 2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ст. 4-6. | 01.06.2020 года | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор-государственный инспектор
по Лениногорскому муниципальному району РТ
по пожарному надзору Вильданов Д.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"28" июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Фазлиева Светлана Рашатовна, И.О. заведующая МБДОУ «Детский сад №5»
МО «ЛМР» РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

<*> Место личной печати федерального государственного инспектора по пожарному надзору

