



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР  
(отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Лениногорскому муниципальному району  
Республики Татарстан)

ул. Агадуллина, 14, г. Лениногорск, 423250  
Телефон: 2-74-25 Факс: 2-74-25

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения по делу №331-2021-0085

"09" июня 2021 г.

г. Лениногорск

Я, государственный инспектор по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору Ванюков Д.А. руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении N 331-2021-0085 в отношении ио заведующей МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №5 г. Лениногорска" МО "ЛМР" РТ.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

вынес представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области:

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а именно:

Российской Федерации";

- 1) не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного: пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
- 2) не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты): пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
- 3) не представлена проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора: ст.4, 6,64 Федерального

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 23.34, 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений. Информацию о принятых мерах представить в: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан по адресу 423250, Россия Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 14 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Государственный инспектор

по Лениногорскому муниципальному району РТ

по пожарному надзору Ванюков Д.А..

(фамилия, инициалы)

(подпись)

09.06.2021г.

(дата)

М.П.

Представление вручено

Эскина Л.Ф., ио заведующий заведующей МБДОУ "Детский сад  
комбинированного вида №5 г. ЛениногорскаМО"ЛМР"РТ

и.о. зам. МБДОУ №5 Эскин Л.Ф.

Эскин Л.Ф.

09.06.2021г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)