

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Лениногорском
районе и городе Лениногорск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 420045, Республика Татарстан, город Казань, улица Сеченова, д.13а
Фактический адрес: 423250, Республика Татарстан, Лениногорский район, город Лениногорск, улица Менделеева, дом 37
Телефон: 8(85595) 5-17-44

Расчетный счет: 40503810200001000001
ОКПО 13018243, ОГРН 1051641018582
ИНН/КПП 1660077474/164902001

Аттестат аккредитации
ГСЭН.RU.ЦОА.043.10. действителен до 23.03.2016 г.
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU. 0001.511321 от 05.10.2011 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ № 30-2

от 12.11.2013

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводились измерения

МБДОУ "Детский сад №5"

423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 26

Объект, где производились измерения

МБДОУ "Детский сад №5"

423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Кошевого, д. 26

Подготовительные группы №№2, 3; старшая группа №2; средняя группа;

Цель проведения измерений: **Производственный контроль**

Дата и время измерений **12.11.2013**

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Старшая медсестра Лаврентьева Р.Ф.

Измерительные приборы

люксметр "ТКА-ЛЮКС" зав.№ 334371, свидетельство о первичной проверке, действителен до 03.06.2014

Цифровой мультиметр MAS 838 инв.№1. Дата калибровки 28.02.13г. до 28.02.2014г.

Измерения провел:

помощник санитарного
врача ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
РТ (Татарстан)» в
Лениногорском районе и
г. Лениногорск
Д.Г.Хайрутдинова
Ф.И.О.


Подпись

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
НАПРЯЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОСЕТИ: норма 220V, фактически 220V**

Место измерений	Разряд зрительной работы	Система освещения	Вид ламп	Освещенность, лк	Освещенность от общего, лк	Показатель дискомфорта, М	Коэффициент пульсации освещенности, %
<i>подготовительная группа №2 (групповая)</i>							
1 игровая зона		Общее освещение	Лампа люминесцентная	365			
ПДУ				> 300			
<i>подготовительная группа №2 (раздевальная)</i>							
2 в центре		Общее освещение	Лампа люминесцентная	200			
ПДУ				> 200			
<i>подготовительная группа №2 (умывальная)</i>							
3 около умывальных раковин		Общее освещение	Лампа накаливания	80			
ПДУ				> 30			
<i>подготовительная группа №3 (раздевальная)</i>							
4 в центре		Общее освещение	Лампа люминесцентная	200			
ПДУ				> 200			
<i>старшая группа №2 (групповая)</i>							
5 игровая зона		Общее освещение	Лампа люминесцентная	430			
ПДУ				> 300			
<i>средняя группа (групповая)</i>							
6 игровая зона		Общее освещение	Лампа люминесцентная	409			
ПДУ				> 300			
<i>средняя группа (приемная)</i>							
7 в центре		Общее освещение	Лампа накаливания	210			
ПДУ				> 100			
<i>средняя группа (умывальная)</i>							
8 около умывальных раковин		Общее освещение	Лампа люминесцентная	80			
ПДУ				> 75			

лицо ответственное за составление данного протокола:

мощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РТ (Татарстан) в Лениногорском районе и г. Лениногорске" Д.Г.Хайрутдинова

Руководитель ИЛЦ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан

(Татарстан) в Лениногорском районе и городе Лениногорске"

М.М. Зиннатуллин



ВЫВОДЫ

освещенность в подготовительных группах №№2, 3; старшей группе №2; средней группе соответствует требованиям СанПиН

4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" по тем показателям, которые указаны в данном протоколе.

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) в Лениногорском районе и г. Лениногорск" Иргизбаева О.А.

примечание:

результат анализа распространяется на представленный образец

полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола без разрешения

лаборатории запрещается

протокол составлен в _____ экземплярах

протокол № 30-2 от 12.11.2013