



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по Менделеевскому муниципальному району  
Республики Татарстан

ул.Пионерская 1, г.Менделеевск, 423650  
Телефон: 3-40-52; 3-40-56 Факс: 3-40-56 (код 85549)  
E-mail: ond-mendeleevsk@yandex.ru

25.11.2021 г. № 232-2-33-5  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующей  
МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая  
рыбка» Менделеевского МР РТ  
Е.А. Грицук

423650, РТ, г. Менделеевск,  
ул. Интернационалистов, бульвар, 1

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 0352-2021-0084** **об устранении причин и условий, способствовавших совершению** **административного правонарушения**

« 25 » ноября 20 21 г.

г. Менделеевск

Я, государственный инспектор Менделеевского муниципального района по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по Менделеевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старший лейтенант внутренней службы Галиуллин Дамир Анварович.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 0352-2021-0084 от « 25 » ноября 20 21 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо заведующую МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка» ММР РТ Грицук Елену Аркадьевну

зарегистрированной по адресу: РТ, г. Менделеевск, ул. Г. Тукая, д. 6, кв. 61

Материалами установлено, что: в ходе проведения проверки противопожарного состояния на соответствие требованиям пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка» ММР РТ по адресу: РТ, г. Менделеевск, ул. Интернационалистов, бульвар, 1

« 25 » ноября 20 21 г. выявлены нарушены требования пожарной безопасности а именно:

1. Не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, в помещении гладильная (кастелянная).

Основание: ФЗ-123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 151; СНиП 2.08.02-89\* п. 1.82

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1  
(указываются статьи и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
законодательный акт, предусматривающий ответственность)


На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13  
(указываются номера статей и законодательный акт,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.**

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

Д.А. Галиуллин  
(расшифровка подписи)

Представление получил: Заведующая МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка»  
Грицук Е.А.

(дата, должность, подпись)

Представление направлено: \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)