



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам РТ  
423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Северная, д. б/н,  
код 8-85555, тел. 4-37-72, e-mail: mond.menzela@mail.ru

Предписание № 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица – Заведующей муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего  
вида «Детский сад №2 Алтынчеч» Мензелинского муниципального района

(фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Республике Татарстан Усовой Розе Фандусовне

во исполнение решения главного государственного инспектора по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам по пожарному надзору Республики Татарстан – начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы О.Р. А.Ф. Тимерханова № 1 от 10.01.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 13 ч. 00 мин. « 11 » января 2022 г. по 11 ч. 00 мин. « 21 » января 2022 г., подполковником внутренней службы Тимерхановым Альбертом Фларитовичем – главным государственным инспектором государственным инспектором по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам РТ по пожарному надзору - начальником межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам РТ району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), провайдера(ов) проверки)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида «Детский сад №2 «Алтынчеч» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан; по адресу: 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Кадомцевых, д. 91

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад №2 Алтынчеч» Усовой Розой Фандусовой.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	На отделку внешних поверхностей наружных стен не предоставлена документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;



- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный государственный инспектор по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Тимерханов Альберт Фларитович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“21” 01 2022 г.

**Предписание для исполнения получил:**

*Усов*  
(подпись)

*заведующий*  
(должность)

*Усов РР*  
(фамилия, инициалы)

“21” 01 2022 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.