



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам РТ  
423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Северная, д. б/н,  
код 8-85555, тел. 4-37-72, e-mail: mond.menzela@mail.ru

### Предписание № 5

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

#### **Законному представителю юридического лица – Заведующей муниципального**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

#### **бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Зоренька» Мензелинского муниципального**

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

#### **района Республике Татарстан Файзуллиной Зиле Шархамулловне**

во исполнение решения главного государственного инспектора по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам по пожарному надзору Республики Татарстан – начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы А.Ф. Тимерханова № 5 от 04.02.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 13 ч. 00 мин. « 07 » февраля 2022 г. по 11 ч. 00 мин. « 18 » февраля 2022 г., подполковником внутренней службы Тимерхановым Альбертом Фларитовичем –

главным государственным инспектором по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам РТ по пожарному надзору - начальником межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам РТ району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Зоренька» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан; по адресу: 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Кадомцевых, д. 63 «А»

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад №5 «Зоренька» Файзуллиной З.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	<b>01.03.2023</b>	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».




Главный государственный инспектор по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Тимерханов Альберт Фларитович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ ” 20 г.

**Предписание для исполнения получил:**

“ ” 20 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.