

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан
ул. Северная, б/н, г. Мензелинск, Республика Татарстан, 423700, (85555) 3-43-36

Предписание N 15/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – И.о. заведующей Муниципального
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юртовский детский сад»
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Некрасовой Эльмире Рамилевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Актанышскому Мензелинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальника межрайонного о надзорной деятельности и профилактической работы (далее МОНД и ПР) по Актанышскому Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ №15 от «13» фев 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» период: с 14 час. 00 мин. "21" февраля 2019 г. по 14 час. 00 мин. "27" февраля 2019 г. началь МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам подполковн внутренней службы Тимерхановым А.Ф. совместно с И.о. заведующей МБДОУ «Юртовский де сад» Некрасовой Э.Р. проведена проверка территории, здания и помещений филиала М «Юртовский детский сад» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по а РТ, Мензелинский район, д. Юртово, ул. Дорожная, д. 1 А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пож безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пож безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отм (подг выпо: (укази то. выпо.
1.	Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Не осуществлено обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 (далее ППР в РФ). Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам	01.02.2020	



	прохождения пожарно-технического минимума. Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.		
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной дверью.	Статья 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.7.4 СНиП 21-01-97* Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	01.02.2020	
3.	Изменены направления открывания дверей из помещений детского сада.	п. 36. ППР в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	01.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Тимерханов А.Ф.



(Handwritten signature)

(подпись)

"28" февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Ско зав. дежурности
Кереева З.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» 02 2019 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.