

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
 (843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96  
 Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
 Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
 Нижнекамскому муниципальному району РТ  
 ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,  
 тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnzhnekamsk@mail.ru  
 (наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа  
 государственного пожарного надзора, номер телефона)

**Предписание N 112/1/64**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

**Заведующей Харисовой Рузине Ленаровне**

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по (наименование органа ГПН)

пожарному надзору N 112 от 30.04.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"13" мая 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час 30 мин

"14" мая 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час

"16" мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность – 1 час 30 мин

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Шигаповой Лейсан Камилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №1» Нижнекамского муниципального района РТ, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 34 А

(наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» НМР РТ Харисовой Рузиной Ленаровной, заведующим хозяйством МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» НМР РТ Соловьевой Венерой Федоровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В подвальном помещении не	Руководитель организации организует	01.05.2020 г.	



	обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. п.22 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"		
2.	В складском помещении допущено размещение материалов (столы) от светильника, на расстоянии менее 0,5 метров (фактически 0,2 метра)	Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. п.343 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.05.2020 г.	
3.	Допущено совместное хранение в складах материалов (краски, коробки, кеги из-под пива, деревянные игрушки) без учета их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)	Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). п.339 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.05.2020 г.	
4.	Складское помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. п.4 НПБ 110-03 Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. п. 5 таблица 2 НПБ 104-03	01.05.2020 г.	
5.	Выход из подвала не отделен от остальной лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа	В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального	01.05.2020 г.	

		<p>этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий. п.4.18 СП 4.13130.2013.</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п.7.4 СНИП 21-01-97*, ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>		
6.	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"</p>	01.05.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.