

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Нижнекамскому муниципальному району РТ

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 139/1/96

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

"Детский сад общеразвивающего вида №1" Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому
муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан майора внутренней службы Р.Ф. Насибуллина № 139 от 13.07.2021,
ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 30 мин. «15» июля 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «29» июля 2021 г.,
майором внутренней службы Гарифуллиным Рустамом Хамитовичем –
государственным инспектором Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан по пожарному надзору - старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному
району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад

общеразвивающего вида №1" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 423578, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Химиков, 34А,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МБДОУ «Д/с №1» НМР РТ Харисовой Рузиной Ленаровной, заведующей хозяйством МБДОУ «Д/с №1» НМР РТ Соловьевой Венерой Федоровной и старшим воспитателем МБДОУ «Д/с №1» НМР РТ Ягафаровой Гузалией Ибрафиловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, установленные: Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР) сводом правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее – СП 3.13130.2009); нормами пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях» (далее – НПБ 104-03):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (не представлены)	п. 54 ППР	01.07.2022г.	
2.	В групповых помещениях (приемные, игровые, спальные) дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум, ковер) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной	ст. 4,5,6, ч. 7 ст. 134 ФЗ-123; п. 25 ППР	01.07.2022г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов)			
3.	На втором этаже здания, количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами, настенный звуковой оповещатель установлен внутри помещения бухгалтерии и приемной 9-й группы	ст.4; 6; ч.1; 4 ст.84 ФЗ-123; п.3.14; 3.15; 3.19; 3.22 НПБ 104-03; п.4.8 СП 3.13130.2009	01.07.2022г.	
4.	На путях эвакуации, тамбур запасного выхода со спортивного зала, размещен архив	п. 16 п/п «ж»; п. 27 п/п «б» ППР	01.07.2022г.	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Гарифуллин Р.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“28” Июль 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» НМР РТ

(должность)

Харисова Р.Л.

(фамилия, инициалы)

“28” 07 2021 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.