

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, 420066 (843) 227-45-07  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(8555) 423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5  
тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: [ogpnnizhnekamsk@mail.ru](mailto:ogpnnizhnekamsk@mail.ru)  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание № 8/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» – заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» Харисовой Рузине Ленаровне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожар-инспектора (наименование органа ГПН)

номеру налззору № 8 от 10.01.2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 15 мин. до 12 час. 15 мин. "18" января 2017 г.  
с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. "20" января 2017 г.

проведена проверка  
инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Илаловым Айратом Наильевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №1" расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, пр. Химиков д.34 «А» проводившего(-ых) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» Харисовой Рузиной Ленаровной, завхозом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» Тукмановой Надеждой Аркадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют эксплуатационные паспорта, в которых делаются записи после каждого проведенного технического обслуживания.	475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. 4.5.1 О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале (4.5.4, приложение Г) п.475 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 4.5.1. СП 9.13130.2009	10.01.2018г.	
2.	На 2-ом этаже, план эвакуации людей при пожаре расположены не на месте размещения указанном в плане.	7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. 6.2.10 Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. п.7 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»), ГОСТ 12.2.143-2009 п.6.2.10	10.01.2018г.	
3.	В спальном помещении группы №10 вытяжные каналы закрыты.	48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; п/п б) п.48 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)	10.01.2018г.	
4.	Звуковые сигналы СОУЭ 3-го типа не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях учреждения.	4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. 4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека п. 4.2, п. 4.3 СП 3.13130.2009	10.01.2018г.	
5.	Помещение приготовления пищи не защищено соответствующей системой противопожарной защиты.	п. 4; п. 14 табл. 1 п. 9 НПБ 110-03	10.01.2018г.	
6.	Отдельно стоящее здание (помещение складов) не защищено соответствующей автоматической противопожарной защитой.	п.14, табл.1, п.9 НПБ 110-03	10.01.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому  
Служность, фамилия, инициалы, государственного инспектора  
муниципальному району РТ А.Н.Илалов  
по пожарному надзору)

«20» 01 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующая МБДОУ  
«Детский сад общеразвивающего вида №1»  
Харисова Р.Л.  
(должность, фамилия, инициалы)

«20» 01 2017 г.