

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному
(наименование органа государственного пожарного надзора)

району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

423570, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 5

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона)

тел. / факс 41-26-45; e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание N 5/1/6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МАДОУ «Детский сад №2 «Золотая
рыбка» пгт. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района РТ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя,

заведующей Гарифуллиной Миннемадине Гайнутдиновне

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Нижнекамского муниципального района по пожарному надзору N 5
(наименование органа ГПН)

от "09" января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "11" января 2019 г. с
15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., "21" января 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., "22"
января 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., "23" января 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час.
00 мин. - проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
майором внутренней службы Гарифуллиным Рустамом Хамитовичем
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №2 «Золотая рыбка» пгт. Камские Поляны Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/27

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДО «Детский сад №2 «Золотая рыбка» пгт. Камские Поляны НМР
РТ Гарифуллиной Миннемадиной Гайнутдиновной, зам. заведующей по хозяйственной работе
МАДОУ «Детский сад №2 «Золотая рыбка» пгт. Камские Поляны НМР РТ Васимовой Рамилей
Мурсалимовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не оборудована устройством, дублирующим сигнал о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч.7 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	01.09.2019г.	
2.	На путях эвакуации и местах установки противопожарного инвентаря (оборудования) отсутствуют соответствующие знаки пожарной безопасности	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.09.2019г.	
3.	Внутренние пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	01.09.2019г.	
4.	Не организовано проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (отсутствуют акты)	п. 55: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2019г.	

5.	Не произведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц	п. 24: Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2019г.	
6.	В здании гаража и помещении уличного склада, где храниться мебель, а также в помещении горячего цеха кухни, не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация	таб. А.1 и А.3 приложения А свода правил СП 5.13130.2009	01.09.2019г.	
7.	Высота дверей на путях эвакуации с бассейна составляет 1,78 метра, что менее нормативной	п. 6.16 СНиП 21-01-97*: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м.	01.09.2019г.	
8.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа не оборудована световыми табло «Выход»	табл. 1 СП 3.13130.2009	01.09.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ Гарифуллин Р.Х.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

"23" 01 2019 г.

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

Заведующий МАДОУ «Д/с №2 «Золотая рыбка» пгт. Камские Поляны НМР РТ Гарифуллина М.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

"23" 01 2019 г.