

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066 (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нижнекамскому муниципальному району РТ  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5

тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

г. Нижнекамск  
(место составления акта)

" 25" января 2019 г.  
(дата составления акта)

11 часов 00 мин

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 14

По адресу/адресам: РТ, г. Нижнекамск пр. Строителей, д. 21А  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района РТ – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитана внутренней службы Насибуллина Р.Ф. от 09.01.2019 г. № 14  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" января 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час 00 мин

"21" января 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность – 1 час. 30 мин

"25" января 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час. 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 час. 00 мин  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

распоряжение направлялось по email: mbdou3ds@yandex.ru 09.01.2019г. в 17 час.23 мин.;  
15.01.2019г. в 09 часов 00 минут заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3»  
НМР РТ Ганиева Роза Гумеровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Илалова Эльмира Рамилевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ Ганиева Роза Гумеровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

1. Предусмотренное в составе объекта класса Ф 1.1 производственное, складское помещение (помещение кастаньянши и хранения белья) не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в тамбур второго этажа не противопожарная, чем были нарушены требования п. 7.4 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») Ответственность за нарушения несет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ Ганиева Р.Г.

2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (в медицинском блоке, помещении кастаньянши) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем были нарушены требования п.20. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» Ответственность за нарушения несет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ Ганиева Р.Г.

3. Допускается фиксация samozакрывающейся двери лестничной клетки у группы №7, в открытом положении, чем были нарушены требования п.36 п/п. «г» Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ответственность за нарушения несет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ Ганиева Р.Г.

4. Дверь эвакуационного выхода из административного блока, выходящая на лестничную клетку 1-го этажа у эл.щитка, эксплуатируется в открытом положении (устройство для samozакрывания двери не исправно), чем были нарушены требования п.62 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ответственность за нарушения несет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ Ганиева Р.Г.

5. Дверь эвакуационного выхода, выходящая на лестничную клетку у эл.щитка на 1-м этаже эксплуатируется в открытом положении (устройство для samozакрывания двери не исправно), чем были нарушены требования п.62 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ответственность за нарушения несет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ Ганиева Р.Г.

6. Дверь эвакуационного выхода из спального помещения группы №2 запирается на замок с ключом, тем самым запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их

свободного открывания изнутри без ключа., чем были нарушены требования п.35 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Ответственность за нарушения несет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ Ганиева Р.Г.  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено: нарушения выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
Э.Р. Илалова  
(подпись проверяющего)

  
Р.Г. Ганиева  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение № 14 от 09.01.2019 г. о проведении плановой выездной проверки
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 14/1/11 от 25.01.2019г, материалы проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:


Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Илалова Эльмира Рамилевна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ Ганиева Роза Гумеровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
20 19 г.  
  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)