

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нижнекамскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилак-  
тической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)  
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел/факс 35-75-09, e-mail:  
[ogpnnizhnekamsk@mail.ru](mailto:ogpnnizhnekamsk@mail.ru)

### **Предписание № 23/1/16**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» Ниж-  
некамского муниципального района Республики Татарстан - заведующей МБДОУ «Детский сад общераз-  
вивающего вида №3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Ганиевой Розе Гуме-  
ровне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекам-  
скому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 23 от " 28 " января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

"04" февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность – 3 часа

"05" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 3 часа

"08" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час

"11" февраля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность – 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 8 часов

(рабочих дней/часов)

проведена проверка Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижне-  
камскому муниципальному району РТ майором внутренней службы Насибуллин Рамилем Фаязовичем,  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающе-  
го вида №3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу:  
423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Строителей, 21А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» Нижнекамского муниципаль-  
ного района Республики Татарстан Ганиева Роза Гумеровна, заместитель заведующий по ХР МБДОУ «Дет-  
ский сад общеразвивающего вида №3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  
Назарова Наталья Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необ-  
ходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен-  
ные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Отдельно стоящее складское строение (3 помещения категории В-3)</b>				
1.	Складское здание (3 помещения категории В3) не защищено системой противопожарной защиты (АПС)	<p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);</li> <li>- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</li> <li>- категории В4 и Д по пожарной опасности;</li> <li>- лестничных клеток.</li> </ul> <p>(ст. 4, 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4, таблица 3, п. 5.2 НПБ 110-03, Приложение А (обязательное) п. А4, таблица А.3, п. 5.2 СП 5.13130.2009).</p>	01.08.2021	
<b>Здание детского сада (2 этаж)</b>				
2.	Дверь помещения кладовой не отделено противопожарной дверью от спальной группы №6 и музыкального зала	<p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>(ст. 4, 6, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 2* п. 5.14*, п. 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*).</p>	01.08.2021	
3.	Не предоставлены расчеты по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения кладовой расположенной на втором этаже между помещениями спальной группы №6 и музыкального зала	<p>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p>(ст. 4, 6, 27 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4 НПБ 105-03; СП 12.13130.2009, п.12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)).</p>	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ  
Насибуллин Р.Ф.


(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

  
М.Л.П (подпись)

« 11 » 02 2021 г.

Предписание для исполнения получил:  
Заведующий МБДОУ «Детский сад №3»  
Нижнекамского муниципального района РТ  
Ганиева Роза Гумеровна

(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

« 11 » 02 2021 г.