

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №3»
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пр. Строителей, д. 21а,
г. Нижнекамск, 423570

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«3 НЧЕ НОМЕРЛЫ ГОМУМУСТЕРЕЛЕШЛЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӨ ЯШЬТӘГЕ БАЛАЛАРГА
БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЫ
Төзүчеләр урамы, 21а нчы йорт,
Түбән Кама шәһәре , 423570

Тел: (8555) 43-20-84 e-mail: : mbdou3ds@yandex.ru сайт: edu.tatar.ru

План мероприятий
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ
об устранении выявленных нарушений
по предписанию № 14/1/11 от 25.01.2019г.

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	План проведения работ (по каждому виду нарушения)	Отметка о выполнении
1	Помещение кастаньяши и хранения белья не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в тамбур второго этажа не противопожарная.	Оборудовать помещение кастаньяши и хранения белья противопожарной дверью	Выполнено
2	Не обеспечено наличие на двери помещений складского назначения (в медицинском блоке, помещение кастаньяши) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Разместить таблички с обозначением их категорий по взрывоопасности и класса зоны в помещении кастаньяши и медицинском блоке.	Выполнено
3	Допускается фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки у группы №7, в открытом положении	Обеспечить фиксацию самозакрывающейся двери на лестничные клетки у группы №7, в закрытом положении	Выполнено
4	Дверь эвакуационного выхода из административного блока, выходящая на лестничную клетку 1-го этажа у эл. щитка, эксплуатируется в открытом положении (устройство для самозакрывания двери не исправно)	Обеспечить фиксацию самозакрывающейся двери эвакуационного выхода из административного блока, выходящая на лестничную клетку 1-го этажа у эл. щитка в закрытом положении	Выполнено

