

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения
органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 230/1/59

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3

«Огонек» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан -

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

заведующей Бадретдиновой Миляуше Сахаповне

(физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

по исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному

(наименование органа ГЕН)

надзору N 230 от 27.07.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"04" августа 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

"05" августа 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

"06" августа 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

"07" августа 2020 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

"10" августа 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

"13" августа 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

"17" августа 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гарифуллиным Рустамом
Хамитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государ-
ственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Огонек» НМР РТ, расположенного по адресу:
Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/55

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного само-
управления)

совместно с И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад №3 «Огонек»» НМР РТ Хисматовой Рами-
лей Басыровой, связь с представителями осуществлялась с помощью мобильного приложения
WhatsApp

(указывается должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной без- опасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок уstra- нения наруше- ния обяза- тельных тре- бований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указывает- ся только выполне- ние)

1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ: Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.08.2021г.	
2.	В гр. №7 на дверях помещения склада не указано обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Р.Х. Гарифуллин
по пожарному надзору)

« 17 » августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 17 » августа 2020 г.



Заведующий МБЛОУ «Детский сад
комбинированного вида №3 «Огонек» НМР РТ
Бадретдинова М.С.

(должность, фамилия, инициалы)