

Зарегистрирована

Отделом надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
Нижекамскому муниципальному району РТ  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

### ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад  
общеразвивающего вида №33» Нижекамского муниципального района РТ.

Собственник объекта защиты Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33»  
Нижекамского муниципального района Республики Татарстан.

Основной государственный регистрационный номер записи о  
государственной регистрации юридического лица: 1021602502680

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651027903

Юридический адрес объекта защиты: 423578, Республика Татарстан,  
г.Нижекамск, улица Юности, 36 В.

Место нахождения объекта защиты: 423578, Республика Татарстан,  
г.Нижекамск, улица Юности, 36 В.

Почтовый адрес юридического лица и объекта защиты: 423578,  
Республика Татарстан, г.Нижекамск, ул. Юности, 36 В.

Электронный адрес юридического лица и объекта  
защиты: sad33nk@mail.ru

Телефон: 8(8555) 30-14-29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении  
реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной  
пожарной опасности

(для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию – 1977 год.

Год проведения реконструкции, капитального ремонта – 2021 год.

Изменение класса функциональной пожарной опасности – нет.

Объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту – капитальный ремонт.

Реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы по реконструкции, капитальному ремонту – капитальный ремонт согласно государственного контракта от 28 июня 2021г. № 26-КР/21.

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b><u>Характеристика объекта защиты</u></b>	
	<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение параметра</b>
1.1.	Степень огнестойкости	2
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1
1.4.	Высота здания	6,75 м
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	2182,8м <sup>2</sup>
1.7.	Объем здания	3359,9м <sup>3</sup>
1.8.	Количество этажей	2
1.9.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая охранно-пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре II типа, АПС и СОУ2-3 типа, с дублированием ст. 83 ч.7 Внутреннее противопожар



		ное водоснабжение: ПК-6; ПГ-32 (23/ 9).
	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>	
2.	Расчёт пожарного риска не проводился, так как обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются.	
	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>	
3.	Вероятность причинения ущерба имуществу третьих лиц отсутствует ввиду отсутствия в здании третьих лиц и соответствия величины противопожарных разрывов между зданиями.	
	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>	
4.	<b>Наименование противопожарного мероприятия</b>	<b>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</b>
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.5.6.2. ППР № 1479 п.1
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п. 4.1; п.5.2; п.8.6. ППР № 1479 п.55; п 56
		<b>Сведения о выполнении и выполнении/ не выполнении</b>
		Выполняется. Выполняется.

4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР № 1479 п. 71 ФЗ-№123 ст. 76 ч. 1. СНиП 2.07.01-89* приложение № 1, п.2 СП 4.13130.2020	Выполняет ся.
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 ст. 82 ч. п.1, 4, 5, 7, 8, ст. 89 ч.3.2.г) ППР № 1479 п. 22 СП 4.13130.2020 п. 4.1.3, п.4.3.2, п.5.4.15, п.8.1.5, п.8.1.11, п.8.1.12, п.8.1.13, п.8.1.15, п.8.2.3, п.8.2.5. СП 6.13130.2013 п. 4.14.	Выполняет ся.
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2020 п. 4.1.1, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.4, п.8.1.2. ППР № 1479 п. 33, п.36, п.43	Выполняет ся.
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ППР № 1479 п.5, п.24, п.36, п.55, п.56, п.394пп. д	Выполняет ся.
4.7	Системы противопожарной	ФЗ № 123	Выполняет



	защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 83 ч.1, 4 ст. 84 ч.4, 7, 9. ППР № 1479 п. 54 НПБ 104-03 п. 3.1; п.3.2; табл.2 п.7 СП 3.13130.2009 раздел 7, табл.2 п.14. СП 5.13130.2009 п. 13.3.12, п.13.14.1, п.13.14.4, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.15.1. СП 8.13130.2009 п. 4.1; п.5.2; п.8.6.	ся.
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 ст. 82 ч.2, 5, 6, 7, 9; ст. 84 ч.11. СП 5.13130.2009 п. 13.13.1, п.13.14.5, п.13.14.6 ППР № 1479 п. 56 НПБ 104-03 п. 3.21.	Выполняет ся.
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР № 1479 п.2, п.3, п.14, п.25, п.38, п. 41 «д», п.103, п.104, п.105. СП 9.13130.2009 п. 4.1.27, п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.2.1, п.4.2.7.	Выполняет ся.

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МБДОУ № 33НМР РТ

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Р.З. Салахова