

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 2/1/8

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица – заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №35" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору N 2 от 09.01.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
"16" января 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
"20" января 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
"23" января 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Шигаповой Лейсан Камилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №35" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Химимков, дом 83А

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №35" НМР РТ Вохмяниной Ларисой Леонидовной; заместителем заведующего по хозяйственной части МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №35" НМР РТ Гильмановой Гульнарой Наилевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

				только вы- полне- ние)
1.	В составе объектов класса Ф1.1 пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа) дверь непротивопожарная	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п.7.4 таб.2* СНиП 21-01-97*. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). п.5.2.6 СП 4.13130.2009 табл.1, ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»	11.01.2021 г.	
2.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №35" НМР РТ не оборудовано системой противопожарной защиты	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. ст.4,6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 29 июля 2017 года). п.4 НПБ 110-03. Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зда-	11.01.2021 г.	

		ний при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. п. 5 таблица 2 НПБ 104-03		
3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения в отдельно стоящем здании обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	11.01.2021 г.	
4.	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности на материал (линолеум), примененный для покрытия полов в помещении музыкального зала	таблицы 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.01.2021 г.	
5.	Строение металлического гаража, используемое под складское помещение, не защищено соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. ст.4,6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 29 июля 2017 года). п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных в п. 3.4 и 3.6 настоящих норм. п.3.3 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях	11.01.2021 г.	
6.	Не обеспечено наличие на дверях металлического гаража обозначения	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений	11.01.2021 г.	

	ние категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"		
7.	В помещении металлического гаража допускается совместное хранение в одной секции материалов и товаров (деревянные доски, стеллажи, пластмассовые тазы, ведра, лакокрасочные материалы)	п.339. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). п.340. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров. п.339, п.340 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	11.01.2021 г.	
8.	Помещение металлического гаража не обеспечено исправными первичными средствами	п.70.Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. п.478 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.п.70, п.478. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	11.01.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за на-

рушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ Шигапова Л.К.

по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П

«23» января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №35»

Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан

Вохмянина Лариса Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)

«23» января 2020 г.

