

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району
РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России
по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 78/1/48

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица – заведующему Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №37» Нижнекамского му-
ниципального района Республики Татарстан Миндубаевой Гузель Сиреньевне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору N 78 от 21.05.2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-
ФЗ "О пожарной безопасности" и решения Нижнекамского городского прокуратура О.В.
Куповой о согласовании внеплановой выездной проверки от 22.05.2020г в период
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. "26" мая 2020 г.
с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. "05" июня 2020 г.
с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "22" июня 2020 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой Рамилевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государ-
ственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида №37» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан распо-
ложенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, 3А

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного само-
управления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» НМР РТ Минду-
баевой Гузель Сиреньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

			пожарной безопасности	только выполнение)
1.	Ограждающие конструкции вентиляционной камеры в помещении пищеблока не обеспечено пределом огнестойкости EI 45 (дверь не противопожарная)	8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45. 8.2 Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения, должны быть выгорожены строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 150. п.8.1,п.8.2 СП 7.13130.2013; п.7.4, таб.1,таб.2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.2,4 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности".	01.04.2021г.	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (венткамера, прачечная, гладильная, склады, в том числе хозяйственный блок и т.д.) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2021г.	
3.	Помещения хозяйственного блока (склады хранения лакокрасочных и других горючих материалов) не защищены соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток. п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.3.3 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».	01.04.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Э.Р.Илалова
по пожарному надзору)



«22» июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

« 22 » 2020г.

заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №37» НМР РТ
Миндубаева Гузель Сиреньевна
(должность, фамилия, инициалы)