

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному  
району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления  
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,

тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание N 89/1/47

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - заведующему МБДОУ «Детский сад общеразви-  
вающего вида №37» НМР РТ Миндубаевой Гузель Сиреневне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-  
ра по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному  
(наименование органа ГПН)

надзору N 89 от 04.04.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период

с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. "10" апреля 2019 г.

с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. "11" апреля 2019 г.

с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "17" апреля 2019 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой  
Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии) государственного инспектора (государ-  
ственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбини-  
рованного вида №12» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан располо-  
женного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д.8 А

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» НМР РТ Минду-  
баевой Гузель Сиреневне

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/ п	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного докумен- та по пожарной безопасности, требования ко- торого(-ых) нарушены	Срок устрани- ния наруше- ния обяза- тельных требова- ний	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только

			ний пожарной безопас- ности	выполне- ние)
1	В кабинете логопеда-психолога на 2-м этаже и бухгалтерии на 1-м этаже допускается применение декоративно-отделочных материалов для отделки потолка (ПВХ плитка) с неисследованными показателями пожарной опасности. Отсутствуют сведения о распространении пламени, дымообразующей способности, воспламеняемости, токсичности примененных материалов.	В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.  п.7ст.134 п. 7 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.«Технический регламент о требованиях по-жарной безопасности»(с изм.).	01.04.2020	
2	Допускается фиксация самозакрывающихся дверей на лестничных клетках у группы №10 на 2-м этаже, у пищебло-ка и медицинского блока на 1-м этаже, в открытом положении	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их  п.36 «г» Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020	
3	Дверь эвакуационного выхода из помещения группы №8, выходящая на лестничную клетку эксплуатируется с открытым положением, устройство для самозакрывания двери демонтировано.	п.62 Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).  п. 36 «г» При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.  п.62, п.36 «г» Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020	
4	Предусматриваемый в составе объекта класса Ф 1.1 пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в коридор первого этажа не противопожарная.	п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.  п.5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электроцеховые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).  п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст.2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.).	01.04.2020	
5	Ограждающие конструкции вентиляционной камеры в помещении пищебло-ка не обеспечено пределом огне-	п.8.1,п.8.2 СП 7.13130.2013; п.7.4, таб.1,таб.2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности".	01.04.2020	

	стойкости EI 45 (дверь не противопожарная)		
6	Предусматриваемые в составе объекта класса Ф1.1 помещения складского и технического назначения (кладовые на 2-м этаже у группы №5, в подвальном этаже (категория В3)), не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа)	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст.2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.).	01.04.2020
7	Предусматриваемое в составе объекта класса Ф 1.1 помещение технического назначения (прачечная) не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в коридор первого этажа не противопожарная,	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст.2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.).	01.04.2020
8	В помещении пищеблока допускается размещение у электрощитита горючих материалов (на двери со стороны эл.щита устроена вешалка для одежды)	Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощититов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; п.42 «ж» Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020
9	В помещении пищеблока допускается эксплуатация огнетушителя в неисправном состоянии (отсутствует раструб ОП-4 №8 у электрощитита)	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. п.478 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020
10	Дверь, предусмотренная проектной документацией и препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении склада продуктов в пищеблоке, демонтирована (вместо дверного полотна установлена сетка)	На объекте защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; п.23 п/п «д» Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2020
11	Отсутствует предусмотренный проектом световой указатель «Выход» над эвакуационным выходом в прачечной, ведущим непосредственно наружу	Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если это соответствует положениям настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход". п.5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.04.2020
12	В подвальном этаже отверстия образовавшиеся в местах пересечения противопожар-	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженер-	01.04.2020

	ных преград с инженерными коммуникациями не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	ными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. п.22 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	
13	В подвальном этаже в помещении склада допускается эксплуатация эл.светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Запрещается: в) оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; п.42 «в» Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020
14	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (венткамера, прачечная, гладильная, склады, в том числе хозяйственный блок и т.д.) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020
15	В тамбуре выхода из медицинского блока устроены вешалки для одежды, а также хранится инвентарь и материалы	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; п.36 «в» Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020
16	В помещении музыкального зала допускается установка огнетушителей (массой до 15 кг) на высоте более 1,5 м.	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах поблизости от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. п.480 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020
17	В помещении группы №6 ковер на путях эвакуации не закреплен к полу	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу п.39 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2020
18	Помещения хозяйственного блока (склады хранения лакокрасочных и других горючих материалов) не защищены соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессыми (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категорий В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток. п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.3.3 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».	01.04.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц

и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому  
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора  
муниципальному району РТ Э.Р.Илалова  
по пожарному надзору)

  
(подпись)

М.Л.П



«17» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  
вида №37» НМР РТ Миндубаева Гузель Сиреневна  
(должность, фамилия, инициалы)

«12» апреля 2019 г.

