

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» января 2024 г., 16240061000209155993

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ОНДиПР по Нижнекамскому району РТ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» января 2024 г., № 2401/135-16/4/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Менделеева, Дом 5, 88555357509, e-mail:

ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 22 » января 2024 г., учетный номер 16240061000209155993.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. заместитель начальника ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Ишелев Максим Николаевич, e-mail: maks.ishelev@mail.ru, телефон: +78555357509

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, пр-кт Химиков, Дом 12В

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 39" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 420000, РЕСП ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ, НИЖНЕКАМСК, ХИМИКОВ ПР-КТ, Д. 12В

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты в технической документации на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), отсутствуют данные (паспорт завода изготовителя) на технические элементы системы и результаты пусконаладочных испытаний (п.54 ППР в РФ).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

22.01.2025

2. При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации на объекте защите не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (п.54 ППР в РФ).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их

замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

22.01.2025

3. В помещениях (спальни, игровые, приемные) дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (обои на бумажной основе) для отделки стен с высокой пожарной опасностью (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов) (п.25 ППР в РФ, п.7 ст.134 ФЗ-123).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

22.01.2025

4. В помещениях (спальни, приемные) дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов) (п.25 ППР в РФ, п.7 ст.134 ФЗ-123).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

22.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

заместитель начальника ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Ишелев Максим Николаевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

заместитель начальника ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Ишелев Максим Николаевич, e-mail: maks.ishelev@mail.ru, телефон: +78555357509

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

