

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Нижнекамскому муниципальному району РТ  
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,  
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание N 16/1/10

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №42" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Рушинцевой Любовь Викторовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору N 16 от 28.01.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"03" февраля 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

"04" февраля 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Шигаповой Лейсан Камилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №42" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, дом 50А

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №42" НМР РТ Рушинцевой Любовь Викторовной; заместителем заведующего по хозяйственной части МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №42" НМР РТ Морозовой Натальей Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается) |
|-------|---|---|---|--|
|       |   |   |   |  |

|    |   |   |               | только вы-полне-ние) |
|----|---|---|---------------|----------------------|
| 1. | Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения в отдельно стоящем здании обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"       | Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"   | 01.04.2020 г. |                      |
| 2. | Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения, расположенного на первом этаже, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"   | 01.04.2020 г. |                      |
| 3. | Не предоставлены акты освидетельствования скрытых работ, сведения о наличии лицензии МЧС у организации, проводившей работы по монтажу противопожарных дверей по всему зданию учреждения   | Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров проводится в формах: 1) аккредитации; 2) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности); 3) федерального государственного пожарного надзора; 4) декларирования пожарной безопасности; 5) исследований (испытаний); 6) подтверждения соответствия объектов защиты (продукции); 7) приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем пожарной безопасности; 8) производственного контроля; 9) экспертизы. п.1 ст.144 Федерального закона №123-ФЗ | 01.04.2020 г. |                      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |
|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому**  
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора  
**муниципальному району РТ Шигапова Л.К.**  
по пожарному надзору)



«04» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
  
«04» февраля 2020 г.

**Заведующий МАДОУ «Детский сад**  
**общеразвивающего вида №42»**  
**Нижнекамского муниципального района**  
**Республики Татарстан**  
**Рушинцева Любовь Викторовна**  
(должность, фамилия, инициалы)