

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
 (843) 221-61-52, ф.(843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96  
 Управление надзорной деятельности Главного управления и профилактической  
 работы МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
 по Нижнекамскому муниципальному району РТ  
 Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
 Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,  
 тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

---

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 91/1/45**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №43» Нижнекамского муниципального района РТ Минибаяевой Карине Павловне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№91 от "04» апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"10" апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

"15" апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району

РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гиниятуллин

Рафаэлем Фаритовичем, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №43» Нижнекамского муниципального района РТ, расположенного по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 32Б

власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №43» Нижнекамского муниципального района РТ Минибаяева Карина Павловна, заместитель заведующего по АХР Агамалиева Елена Низамиевна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок, следует выделить противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (дверь не противопожарная).</p>	<p><b>п.5.2.6</b> - предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p><b>СП 4.13130.2013</b>  <b>таб.1, таб.2* СНиП 21-01-97*</b>  <b>«Пожарная безопасность зданий и сооружений»</b>  <b>ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности".</b></p>	01.04.2020 г.	
2.	<p>Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №43» Нижнекамского муниципального района РТ оборудовать системой противопожарной защиты.</p>	<p>п.4, 14 – в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);</li> <li>- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</li> <li>- категории В4 и Д по пожарной опасности;</li> <li>- лестничных клеток.</li> </ul> <p><b>НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной</b></p>	01.04.2020 г.	

		<b>сигнализацией".</b>		
3.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №43» Нижнекамского муниципального района РТ оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 5.1 таб. №2 п.20 НПБ 104-03, п.4 таб. №2 п.17 СП 3.13130.2009	01.04.2020 г.	
4.	Ограждающие конструкции помещения вентиляционной камеры (1 этаж) обеспечить пределом огнестойкости (2 двери не противопожарные).	<p><b>п.7.4</b> – части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учётом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p><b>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст.88 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4, 6 ФЗ-123 (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 года №244 – ФЗ);</b></p> <p><b>п.5.2.6</b> – предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений</p>	01.04.2020 г.	

	<p>категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p><b>СП 4.13130.2013.</b></p>		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается также на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому**

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

**муниципального района РТ УНД и ПР ГУ МЧС**

**России по РТ Р.Ф. Гиниатуллов**

по пожарному надзору)



«15» 04 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

«15» 04 2019 г.

**Заведующий МАДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида №43»**

**Нижнекамского муниципального района РТ**

**Минибаева Карина Павловна**

(должность, фамилия, инициалы)