

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ

«Детский сад общеразвивающего
вида № 45»



Н.Ю. Антонова

2021 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 45 / 2021

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 45»
полное юридическое наименование объекта

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Бызова 10А, телефон 8(8555)36-96-92, e-mail detskiiisad45@mail.ru

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района

2. Вид деятельности Дошкольное образование

3. Форма собственности Муниципальная

4. Размещение объекта г. Нижнекамск, ул. Бызова 10А

кадастровый номер участка 16:53:040303:0049; номер БТИ здания 790;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. – 510 человек

6. Функциональное назначение объекта: Дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля,
культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилье, организация
временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	не имеются	-
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	-	-
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	-	-
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	-	-
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	-	-
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	0,05	-
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	0,04	-
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	0,04	-
	Трогуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	отсутствуют	-
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствуют	-
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	отсутствуют	-
	Доступность функциональных зон	наличие	-	-	для всех	отсутствуют	-

	и площадок участка, элементов благоустройства					категорий		
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	-	для всех категорий	отсутствует	-
	Лестницы наружные							
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	-	для всех, кроме К	отсутствует	-
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	м	для всех, кроме К	отсутствует	-
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	м	для всех, кроме К	0,32	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	м	для всех, кроме К	0,16	-
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	-	С, М	отсутствует	-
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	-	К, О, М	отсутствует	-
	Пандусы наружные							
	На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	-	К, О, М	отсутствует	-
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	м	К, О, М	0,60	-
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	м	К, О, М	-	-
	Уклон* пандуса	не более	8	%	%	К, О, М	6	-
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	м	К, О, М	0,8	-
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	м	К, О, М	1,3	-
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	м	К, О, М	0,05	-

Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется	-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	отсутствует	-
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	отсутствует	-
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	отсутствует	-
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	отсутствует	-
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	отсутствует	-
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	отсутствует	-
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	отсутствует	-
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	отсутствует	-
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	отсутствует	-
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	отсутствует	-
Тактильные указатели перед продольными рифами	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед	0,8	м	С	отсутствует	-

	началом наземного перехода	началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии						
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	М	С	отсутствует	-	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчи светофора	вокруг матчи светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	М	С	отсутствует	-	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	М	С	отсутствует	-	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	М	С	отсутствует	-	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	М	С	отсутствует	-	
	Информационные указатели							
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	С	1,5 м.	-	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	отсутствует	-	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	отсутствует	-
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	отсутствует	-
	Количество мест на открытых автостоянках около учрежденных обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	отсутствует	-
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на	2	%	К	отсутствует	-

		автостоянке 501 – 1000 при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	отсутствует	-
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалидов	не менее	3,5	м	К	отсутствует	-
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	отсутствует	-
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	отсутствует	-

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании,	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-

Высота одного подъема пандуса	не более					0,8	К, О, М	0,8	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее					1,5	К, О, М	1,3	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее					0,05	К, О, М	0,05	-
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте					0,7 0,9	К, О, М	Не имеются	-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса					0,3	К, О, М	отсутствует	-
Тамбур								-	-
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее					1,8	К	1,9	-
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее					1,5	К	-	-
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее					2,2	К	2,2	-
Двери								-	-
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее					0,9	К	0,9	-
Высота порогов	не более					0,025	К	0,02	-
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах					0,3 - 0,9	К	отсутствует	-
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие					-	для всех категорий	отсутствует	-
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее					0,1 0,2	М М	отсутствует	-

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях).

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,2	-
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	отсутствует	-
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	отсутствуют	-
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	отсутствуют	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	отсутствуют	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	отсутствуют	-
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	отсутствует	-
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	отсутствует	-
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений,	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	-

Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	М	для всех, кроме К	отсутствует	-
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	М	С	отсутствует	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	М	С	отсутствует	-
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует	Произвести окраску крайних ступеней ярко-желтого цвета
Пандусы						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	М	К, О, М	отсутствует	-
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	М	К, О, М	отсутствует	-
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	отсутствует	-
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	М	К, О, М	отсутствует	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	М	К, О, М	отсутствует	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	М	К, О, М	отсутствует	-
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	М	К, О, М	отсутствует	-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	М	К, О, М	отсутствует	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	М	С	отсутствует	-
Двери						

Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	М	К	0,9	-
Высота порогов	не более	0,025	М	К	0,025	-
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	М	К	отсутствует	-
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	-
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	М	для всех категорий	соответствует	-
Защита противударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	М	К	отсутствует	-
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	соответствует	-
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	отсутствует	-
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	М	К	отсутствует	-
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	М	К	имеется	-

Предупредительная контрастная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	и/или окрашенная поверхность маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	Произвести окраску крайних ступеней ярко-желтого цвета
---	---	---------------	-----	---	---	-------------	--

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	отсутствует	-
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	отсутствует	-
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	-
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	-

числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов									
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не менее	3 0,7 0,5	М	К				отсутствует	
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К				отсутствует	
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5						отсутствует	
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	М	К				отсутствует	
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	М	К				отсутствует	
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	М	К				отсутствует	
Комната отдыха при раздевальных									
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К				отсутствует	
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К				отсутствует	
Шкафы для хранения									
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К				отсутствует	
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	М	для всех категорий				отсутствует	

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	отсутствует	-
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	отсутствует	-
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	отсутствует	-
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	отсутствует	-
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	отсутствует	-
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	отсутствует	-
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	отсутствует	-
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	отсутствует	-
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	отсутствует	-
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	отсутствует	-
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	отсутствует	-
	Домофон						
	Домофоны с сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	отсутствует	-

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	отсутствует	-
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	отсутствует	-
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	отсутствует	-
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	отсутствует	-
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	отсутствует	-
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	отсутствует	-
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	отсутствует	-
	Размеры санитарно-	санитарно-					

	гигиенических помещений общественных зданий									
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	М	К	М			отсутствует	-
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях									
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	М	К	М			отсутствует	-
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	М	К	М			отсутствует	-
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	М	К	М			отсутствует	-
	Удобство использования									
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	-			отсутствует	-
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	-			отсутствует	-
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	-			отсутствует	-

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	-

	и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу								
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	отсутствует	-	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	-	отсутствует	-	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	отсутствует	-	
	Расстояние до эвакуационного выхода								
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	-	отсутствует	-	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	-	отсутствует	-	
	Ширина эвакуационных путей								
	Ширина (в свету) дверей из	не менее	0,9	м	К	-	0,9	-	

помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек									
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	М	К	1,2				-
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	М	К	1,2				-
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	М	К	отсутствует				-
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	М	К	1,2				-
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	М	К	0,9				-
Время эвакуации									
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	отсутствует				-
Пожаробезопасные зоны									
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует				-
продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений									
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует				-
Расчетная площадь пожарной безопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	отсутствует				-
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует				-

	пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	-
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону						
	Эвакуационные выходы						
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	-
	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	-
	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	-
	Пожарные извещатели						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	-

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	-
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	-
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	отсутствует	-
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	отсутствует	-
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-

МГН													
Связь с диспетчером или дежурным													
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопки звонка	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	-	отсутствует	-					
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	-	отсутствует	-					
Рельефные информирующие обозначения													
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	М	С		-	отсутствует	-					
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	-	С	-	отсутствует	-					
Тактильная предупреждающая информация													
Предупредительная и/или контрастная окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	М	С		-	отсутствует	Установить тактильные указатели для движения инвалидов					
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С		-	отсутствует	-					
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	М	С		-	отсутствует	-					

	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	отсутствует	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	отсутствует	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	отсутствует	-

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	отсутствует	-
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	имеется перила с одной стороны	-
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	имеется	-
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	-

конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях									
Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от 0,1 до 2,0	м	К, О, С, Г			отсутствует			-
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем 0,3	м	К, О, С, Г			отсутствует			-
Установка приборов									
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более 1,1 на высоте от пола не менее 0,85 на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее 0,4	м	К, О, С			отсутствует			-
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола 0,8	м	К, О, С			1,69			-
Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН									
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми	наличие	-	К, О, С, Г			соответствует			-

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
1	Пешеходные пути	-	-	-
2	Автостоянки	-	-	-
3	Входная группа (в здание или сооружение)	1. Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы. 2. Установить поручни	до 2025 года (по мере поступления соответствующего финансирования)	
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	1. Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы. 2. Нанесение контрастной окраски пред дверными проемами.	до 2025 года (по мере поступления соответствующего финансирования)	
5	Планировочные решения	-	-	-
6	Санитарно-гигиенические помещения	1. Установить крючки для одежды, кофты и других принадлежностей.	до 2025 года (по мере поступления соответствующего финансирования)	
7	Пожарная безопасность	-	-	-
8	Средства информации и ориентирования	1. Установить необходимые информационные таблички вблизи и внутри объекта	до 2025 года (по мере поступления соответствующего финансирования)	
9	Безопасность и удобство использования	-	-	-

