

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«20» марта 2026 г., 16260061000221132884
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» марта 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2603/135-16/22-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г Нижнекамск, ул Менделеева, дом 5

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 20 » марта 2026 г., № 2603/135-16/22-ВО/Р, учетный номер проверки 16260061000221132884.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Андреева Анна Владимировна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ (государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору)
2. Мисалимов Алик Гаптельхаевич – старший дознаватель (государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору)
3. Шайдуллин Ильнар Рафикович – инспектор ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Баки Урманче 16

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №74" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1651028390, адрес регистрации юридического лица: 423570, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ, НИЖНЕКАМСК, БАКИ УРМАНЧЕ УЛИЦА, 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» марта 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «27» марта 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)


(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Помещение склада (хранение декораций) расположенного на первом этаже не защищено системой противопожарной защиты, ст. 4,5,6 ФЗ №123, п.4.1, таблица 3, п. 40 СП 486.1311500.2020, п.3, п.5, п.38 приложение №3 ПП №1464, п. А4, таблица А.3, п. 5.2 СП 5.13130.2009. Место выявления нарушения: г Нижнекамск, ул Баки Урманче, дом 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Статья 6 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требования пожарной безопасности»
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы, которые контролируемое лицо полагает возможным представить по устранению выявленного нарушения, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности
2. Для покрытия полов в физкультурном зале допущено применение материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененного материала) п. 25 ППР в РФ №1479; ст. 4, 5, 6; п.6, п.7 ст.134 ФЗ №123, п.6.25* СНиП 21-01-97*.. Место выявления нарушения: г. Нижнекамск, ул Баки Урманче, дом 16
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Статья 6 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требования пожарной безопасности»
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы, которые контролируемое лицо полагает возможным представить по устранению выявленного нарушения, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель (государственный инспектор
 Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному
 надзору) Мисалимов Алик Гаптельхаевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Шайдудлин Ильнар Рафикович - Инспектор ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ
 (государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору), телефон:
 88555357509, e-mail: shaidulinilnar@gmail.com

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
 представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
 личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

