

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«06» декабря 2023 г., 16230061000208758563  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНДиПР по Нижнекамскому району РТ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«18» декабря 2023 г., № 2312/135-16/81/ЛВГПР**

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Менделеева, Дом 5, 88555357509, e-mail:  
ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 18 » декабря 2023 г., учетный номер 16230061000208758563.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. инспектор ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Осенков Евгений Викторович, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru, телефон: +78555357509

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Баки Урманче, Дом 26

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №76" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 423570, РЕСП ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ, НИЖНЕКАМСК, БАКИ УРМАНЧЕ УЛ, Д. 26

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

- В помещениях (спальня в 11 группе, игровая 6 группа, приемные 4 и 7 группы) дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов). п.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст.134, п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». **Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:** Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2024
- В коридоре у эвакуационного выхода из актового зала на 2- ом этаже расположена мебель, организовано рабочее место методиста, (п. 2(1); п/п"н" п. 16; п/п "б" п. 27 ППП в РФ)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 27, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).


**Срок устранения нарушения:**

01.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

инспектор ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Осенков Евгений Викторович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



инспектор ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Осенков Евгений Викторович, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru, телефон: +78555357509

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«1600» часов «00» минут «10» 12 2024 г. 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

