

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 69/1/33

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №76" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Малыгиной Ильсеяр Рашитовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору N 69 от 12.05.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "18" мая 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "19" мая 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "25" мая 2020 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №76" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул.Баки Урманче, д.26

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №76» НМР РТ Кадырова Гульнара Фанисовна; и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №76» НМР РТ Малыгина Ильсеяр Рашитовна, связь с представителями осуществлялась с помощью мобильного приложения WhatsApp

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Срок устранения-	Отметка (под-
-------	---	--	------------------	---------------

	конкретного места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	ния нарушения обязательных требований пожарной безопасности	пись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В качестве покрытия пола зального помещения музыкального зала применено покрытие (деревянный паркет в нанесенном покрытием) с неисследованными показателями пожарной опасности.	В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. ст.4,ст.6, п.7 ст.134, таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.), п. 6.25* СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	01.04.2021г.	
2.	Система АПС и СОУЭ, имеющаяся на объекте не обеспечена в соответствии с требуемыми нормами (с достаточной ёмкостью аккумуляторов) источниками бесперебойного электропитания. Согласно муниципального контракта № 917 от 09.01.2020г. (идентификационный код 193165106304116510100100230018020000) на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией) обслуживание указанных систем в учреждении проводит Акционерное общество «Управление инвестиционно-строительными проектами». Согласно акта обследования систем пожарной автоматики от 18.05.2020г. проведенного совместно с представителем АО «УИСП» Федоровым Е.В., ёмкость аккумуляторов не достаточна для работы в тревожном и дежурном режимах	Ст. 84 п.7 Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. Ст.84 п.11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. ст. 91 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. ст.4,ст.6, п.7,п.11 ст.84, п.2. ст.91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.), п.61 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	01.04.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ Э.Р.Илалова


по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П.


«25» мая 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



общеразвивающего
вида № 76а
Нижнекамский район
муниципального района РТ
(подпись)
« 25 » 05 2020г.

и.о.заведующего МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №76» НМР РТ

Мальгина Ильсеяр Рашитовна

(должность, фамилия, инициалы)