

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«04» декабря 2023 г., 16230061000208724454
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДиПР по Нижнекамскому району РТ**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа в при необходимости его территориального органа)

«14» декабря 2023 г., № 2312/135-16/79/ПВПР

(дата составления документа)

Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Менделеева, Дом 5, 88555357509, e-mail:
ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 14 » декабря 2023 г., учетный номер 16230061000208724454.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид государственного контроля в соответствии с Единым реестром видов федеральных государственных контролей (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старший инспектор (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Сизов Роман Олегович, e-mail: roma.sizov.1997@mail.ru, телефон: +7+78555357509

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя (инспектора, в том числе руководителя группы инспектора)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, пр-кт Химиков, Здание 55

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №82 "СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 423575, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ, НИЖНЕКАМСК, ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, 55

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, на индивидуальное и/или коллективное и/или иные объекты контроля)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Помещение склада расположенное на первом этаже не отделено противопожарной дверью от общего коридора. ст. 4, 5, 6, 59, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 1, Статья 6, Пункт 1, Подпункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

(указывается наименование нарушенного обязательного требования (с указанием обязательного требования, израсходовано времени визита в его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, статьи), наименование документами нарушениями обязательности (требования), требования, израсходовано в нормативных документах, с указанием документов нормативных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, дата третьего уровня контрольного (надзорного) органа, при устранении нарушения)

Старший инспектор (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Сизов Роман Олегович



(Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) и должность должностного лица, подписавшего предписание)

Старший инспектор (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Сизов Роман Олегович, e-mail: roma.sizov.1997@mail.ru, телефон: +7-78555357509

(Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, и электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) должностного лица, исполняющего обязанности представителя контролируемого лица, и дата и время ознакомления, ознакомления с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты); в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(Указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

