

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф.(843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности Главного управления и профилактической работы МЧС России
по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району РТ

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 274/1/120

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №83» Нижнекамского муниципального района РТ Газизовой Резиде Мияссаровне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№274 от "06" августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"13" августа 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин продолжительность 2 часа.

"15" августа 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора

РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гиниатуллин

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

Рафаэлем Фаритовичем, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №83» Нижнекамского муниципального района РТ, расположенного по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, 5

власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №83» Нижнекамского муниципального района РТ Газизовой Резидой Мияссаровной, заместителем заведующего по административно-хозяйственной части Валиевой Гузалией Нурисламовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №83» Нижнекамского муниципального района РТ не оборудовано системой противопожарной защиты.	п.4 - в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных,	01.08.2020 г.	

		<p>не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</p> <p>- категории В4 и Д по пожарной опасности;</p> <p>- лестничных клеток.</p> <p>п.14 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".</p>		
2.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №83» Нижнекамского муниципального района РТ не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 5.1 таб. №2 п.20 НПБ 104-03, п.4 таб. №2 п.17 СП 3.13130.2009	01.08.2020 г.	
3.	В парильной отсутствует вентиляция. Между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм.	п.п. 5 п.6.3.9 – Помещения встроенных бань сухого жара (саун) не допускается размещать в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел. При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований: В парильной должна быть предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110 °С. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», ст. 4, 6 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ).	01.08.2020 г.	
4.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (дверь не противопожарная).	п.5.2.6 - предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). СП 4.13130.2013 таб.1, таб.2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности".	01.08.2020 г.	
5.	Ограждающие конструкции помещения вентиляционной камеры (1 этаж) не обеспечено пределом огнестойкости (1 дверь не противопожарная).	п.7.4 – части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности	01.08.2020 г.	

помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст.88 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4, 6 ФЗ-123 (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 года №244 – ФЗ); п.5.2.6 – предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).
СП 4.13130.2013.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципального району РТ УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ Р.Ф. Гиниатуллов
по пожарному надзору)

«15» 08 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

«15» 08 2019 г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №83»
Нижнекамского муниципального района РТ
Газизова Резида Мияссаровна
(должность, фамилия, инициалы)