

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 221-61-52, ф.(843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности Главного управления и профилактической работы МЧС России  
по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Нижнекамскому муниципальному району РТ

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,

тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### **Предписание № 46/1/29**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - Заведующий муниципального  
автономного дошкольного образовательного учреждения "ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 84" Нижнекамского муниципального района РТ  
Горшковой Эльмире Мубараковне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказ) главного государственного инспектора по Нижнекамскому  
муниципальному району РТ по пожарному надзору Насибуллина Р.Ф. №46 от 27.02.2020 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с

"04" марта 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

"10" марта 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

"11" марта 2020 г. с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

"13" марта 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному  
району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитаном

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора

внутренней службы Исмагиловым Ильдусом Илгизовичем, муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №  
84" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу:  
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Мира, 34

(власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 84" Нижнекамского муниципального района  
РТ Горшкова Эльмира Мубараковна, и заместителем заведующего по хозяйственной работе Гараева  
Гульсина Завдятовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:



№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, и их расстановка не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009 (в помещении бассейна и в холле бассейна).	п. 4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил. СП 3.13130.2009. ст. 4,6 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2021г.	
2	2. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (двери не противопожарные).	п.5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). СП 4.13130.2013 таб.1, таб.2* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.03.2021г.	
3	План эвакуации у 12 группы (1 этаж) размещен не на месте, указанном на самом плане эвакуации.	ст. 4,6 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.03.2021г.	
4	Отсутствует обозначение на двери венткамеры категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,6,7 ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», что является	п. 20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в	01.03.2021г.	



	нарушением	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		
5	Отсутствует обозначение на двери прачечной категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,6,7 ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности».	п. 20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2021г.	
6	Отсутствует обозначение на двери электрощитовой категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,6,7 ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности».	п. 20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;



собственники имущества;  
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
 должностные лица в пределах их компетенции;  
 иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Исмагилов И.И.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П

« 13 » 03 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 84» Нижнекамского муниципального района РТ Горшкова Эльмира Мубараковна

(должность, фамилия, инициалы)



2020 г.